

Gdynia, dn. 21.12.2016r.

**Hydro - Instal  
43-391 Mazańcowice 178**

Nasz znak: DI/BP/10/12.2016

Wasz znak: 580/P/2016

Dotyczy pisma nr z dnia 01.12.2016 r. „Projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z budynków wielorodzinnych nr 19, 21, 22, 23, 24, 25 w Cieszynie w rejonie ul. Brożka wraz z rozbiórką istniejących studni rewizyjnych na nieczynnej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Morcinka oraz Brożka”

Po zapoznaniu się z Państwa pismem, informujemy, że w podanym zakresie grupa VECTRA posiada okablowanie koncentryczne typu QR540, COAX 3 i RG 11 ułożone w kanalizacji własnej (oznaczenie vt) oraz kabel światłowodowy w kanalizacji ORANGE. Trasę kabli zaznaczono na załączonym planie. W przypadku konieczności przebudowy kabli ziemnych należy złożyć projekt przebudowy do akceptacji. Projekt uzgadniamy bez uwag. Zabezpieczenie okablowana wg poniższych warunków.

Ustalamy następujące ogólne warunki wykonawczo-techniczne dot. skrzyżowań i zbliżeń planowanej inwestycji z infrastrukturą należącą do grupy VECTRA:

- wszelkie koszty związane z przebudową leżą po stronie Inwestora,,
- w celu ustalenia szczegółowego terminu i porę wykonania prac należy skontaktować się z 14 dniowym wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym,
- prace należy prowadzić pod nadzorem Vectra, a po ich zakończeniu dokonać odbioru technicznego,
- prace w obszarach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury,
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, kable istniejące należy zabezpieczyć dwudzielna rurą osłonowa np. firmy AROTA
- w przypadku uszkodzenia sieci VECTRA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Kierownikowi Technicznemu,
- w obszarze projektowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury Vectra,
- wykonawca prac związanych bezpośrednio z infrastrukturą VECTRA musi zostać zaakceptowany przez VECTRA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna,
- osoba do kontaktu na etapie wykonywania prac Kierownik Techniczny p. Michał Mrowiec tel. 697-177-197,
- osoba do kontaktu na etapie projektowania p. Dawid Rarok tel. 601-655-767

**Uzgodnienie ważne jest jeden rok.**

**Załączniki:**

Plan z naniesioną infrastrukturą VECTRA – 1 szt.

Z poważaniem

Arkadiusz Roda

