

Czesław Banot Radny
Rady Miejskiej Cieszyna



Cieszyn 01.06.2017r.

Burmistrz Cieszyna
Pan Ryszard Macura

ZAPYTANIE

Czy remont chodnika przy ul. Miarki przeprowadzono zgodnie z umową i sztuką budowlaną?

List zaniepokojonego mieszkańca.

Witam.

Zwracam się do Pana Radnego z prośbą o interpelację w sprawie nieprawidłowości przy wykonywaniu remontu chodnika przy ul. Matejki. Cieszymy się, że podjęto decyzję o wymianie bardzo zniszczonej nawierzchni w/w chodnika. Jednak spore zastrzeżenia dotyczą wykonawstwa robót. Przy remoncie pewnie było założenie, że należy wzmocnić wytrzymałość tego chodnika, poprzez ROZEBRANIE STAREJ I WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY. Firma prowadząca roboty ogranicza się jedynie do wymiany krawężnika betonowego na granitowy; zdjęcia płytek starej nawierzchni i zamianę na nowe płytki granitowe. JEDNAK PODBUDOWĘ TŁUCZNIOWĄ ZAPOMNIANO WYKONAĆ.

O słabej podbudowie świadczy fakt, że stary chodnik był "pokrzywiony" we wszystkie strony pomimo tylko ruchu pieszego. Podobna sytuacja istnieje na wykonanym jesienią ubiegłego roku chodniku przy ulicy Ratuszowej (wzdłuż Technikum Budowlanego) pewnie przez tę samą firmę.

Pytam więc i proszę o sprawdzenie, czy w przedmiarze na remont w/w chodników był zapis o wykonaniu podbudowy tłuczniowej, a JEŻELI BYŁ TO DLACZEGO ODSTĄPIONO OD JEJ WYKONANIA. Nadzór inwestorski powinien RZETELNIE podchodzić do wydatkowania środków pochodzących z NASZYCH PODATKÓW I DBAĆ O WŁAŚCIWE WYKONANIE ZLECONYCH ROBÓT.

Z poważaniem Cieszyniak

Z wyrazami szacunku

Czesław Banot

BM proszę o
odpowiedź
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Gabriela Staszkiwicz