

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
tel 33 4794100 faks 33 4794113
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000347288 kapitał zakładowy 18 442 000,00 zł
DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
tel /faks 33 8515444

Cieszyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

I.dz. GS / 442 / 2017

HYDROEKO Jerzy Jarzab
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

*Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w rejonie ul. Czytelni Ludowej w Cieszynie.*

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.03.2017 r. w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez Pana w styczniu 2017 r. – projekt budowlany branży instalacyjnej pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Czytelni Ludowej w Cieszynie”, z następującymi uwagami.

- Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada Projektant.
- Projektowane studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego winny posiadać kinety z dwoma wlotami bocznymi (oprócz studzienek: S4.1 i S10 – kineta z jednym wlotem bocznym, S4.2 – kineta przepływowa).
- Kanalizacja winna przebiegać w oddaleniu min 1,5m od ogrodzeń działek (licząc pomiędzy skrajnią kanalizacji a linią ogrodzenia / linią określoną na podkładzie geodezyjnym). Projektowana kanalizacja sanitarna na niektórych odcinkach jest prowadzona w odległości ok. 1,0m do ogrodzeń. W związku z powyższym tutejszy Zakład nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ogrodzeń, zarówno w trakcie budowy jak i późniejszej eksploatacji kanalizacji.
- Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych na gazociągach. Do odbioru kanalizacji należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy robót o wykonaniu w/w zabezpieczeń, potwierdzone przez eksploatatora gazociągów.
- Odcinki kanalizacji, które będą ułożone w strefie przemarzania (tj. posiadające przykrycie mniejsze niż 1,2m), zaleca się ocieplić.
- Zaprojektowaną studzienkę włączeniową S1 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Filasiewicza należy wykonać pod nadzorem naszych pracowników.

Jeden egzemplarz przekazanej do uzgodnienia dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach, drugi egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne do końca 2017 r.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami

mgr inż. Sylwia Rymor

Załączniki: 1 egz. dokumentacji jw.;
Kopie: GS.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100
faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 18 442 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl
tel./faks 33-8515444
tel./faks 33-8515535

Dział Gospodarki Ściekami
43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27