



Oznaczenia graficzne

- ⌞A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze mocowane 0,25 m nad posadzką
- ⌞B Gniazdo wtyczkowe podwójne mocowane 0,5 m nad posadzką
- ⌞BC Gniazdo wtyczkowe podwójne mocowane 0,3 m nad stołami w pracowni ceramiki
- ⌞C Gniazdo wtyczkowe mocowane pod wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia około 1,1 m nad posadzką (obwód dla sprzątaczk)
- ⌞D Gniazdo wtyczkowe podwójne z blokada typu DATA , mocowane 0,5 m nad posadzką Zasilanie komputerów
- ⌞K Gniazdo wtyczkowe mocowane 0,2 m nad szafkami kuchennymi w pomieszczeniu sklepu oraz nad lub pod blatem obsługowym
- ⌞KL Gniazdo wtyczkowe mocowane 1,5 m nad posadzką zasilanie lodówki lub automatu kawowego
- ⌞WC Gniazdo wtyczkowe zasilanie suszarki do rak w pomieszczeniach WC mocowane około 1,6 m nad posadzka przy stanowisku suszarki
- ⌞W Gniazdo wtyczkowe zasilanie urządzeń klimatyzacji mocowane przy stanowisku jednostki wentylacyjnej pod stropem

Uwagi montazowe

- Instalacje wykonać w całości pod tynk
 - Instalacje gniazd wtyczkowych należy prowadzić :
 - przy rozdzielni pod tynk do wysokości stropu
 - w stropie i ścianach do ścian wewnętrznych i dalej w bruzdach pod tynk do gniazd osadzonych pod tynk
 - Lokalizacja gniazd wtyczkowych zgodna z projektem aranżacji wnętrz .
 - Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY żo 3 x 2,5 .
 - Zasilanie pieca ceramicznego należy wykonać poprzez gniazdo wtyczkowe typu GB1 . Lokalizacja gniazd wtyczkowego - w pobliżu stanowiska pieca ale poza jego oddziaływaniem termicznym .
 - Masę pieca należy sprowadzić do lokalnej szyny wyrównawczej przy rozdzielni przewodem LgY 1 x 6 mm kolor żółto zielony - przewód prowadzony po ścianie na uchwytych
5. Zasilanie klimatyzatorów wykonać pod tynk , przy klimatyzatorze zamocować zasilające gniazdo wtyczkowe

1.1	wiatrolap	1.13	wc damskie
1.2	galeria	1.14	pom. sprzątaczk
1.3	komunikacja	1.15	pracownia caramiki
1.4	klatka schodowa	1.16	magazyn
1.5	komunikacja przed widą	1.17	klatka schodowa
1.6	informacja	1.18	komunikacja
1.7	przedsiónek wc informacji	1.19	magazyn
1.8	wc informacji	1.20	pracownia caramiki
1.9	wc dla niepełnosprawnego	1.21	pracownia caramiki
1.10	przedsiónek wc męskie	1.22	sala
1.11	wc męskie	1.23	sala
1.12	przedsiónek wc damskie	1.24	sala

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY " DOM NARODOWY "	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
TEMAT RYSUNKU	Parter . Instalacja gniazd wtyczkowych Część II	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY " DOM NARODOWY " 43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
FAZA/BRANŻA	DATA Lipiec 2013	SKALA	NR.RYS. E-36