

Tablica licznikowa
+ zabezpieczenie główne
budynku

Instalacja gniazd wtyczkowych istniejąca - nie jest
objęta modernizacją .
Istniejące obwody należy zasilic z rozdzielni R1/1 obw nr 26

Rozdzielnia 400/230V R1/1

Oznaczenia graficzne

- ⌞A Gniazdo wtyczkowe
mocowane 0,25 m nad posadzką
- ⌞B Gniazdo wtyczkowe podwójne
mocowane 0,5 m nad posadzką
- ⌞BC Gniazdo wtyczkowe podwójne
mocowane 0,3 m nad stołami w pracowni ceramiki
- ⌞C Gniazdo wtyczkowe mocowane
pod wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia około 1,1 m
nad posadzką (obwód dla sprzątaczk)
- ⌞D Gniazdo wtyczkowe podwójne
z blokada typu DATA , mocowane 0,5 m nad posadzką
Zasilanie komputerów
- ⌞K Gniazdo wtyczkowe typu mocowane
0,2 m nad szafkami kuchennymi w pomieszczeniu
recepcji -sklepiku oraz nad lub pod blatem obsługowym
- ⌞KL Gniazdo wtyczkowe mocowane
1,5 m nad posadzką zasilanie lodówki lub automatu kawowego
- ⌞WC Gniazdo wtyczkowe zasilanie
suszarki do rak w pomieszczeniach WC mocowane
około 1,6 m nad posadzka przy stanowisku suszarki
- ⌞W Gniazdo wtyczkowe zasilanie
urządzeń klimatyzacji mocowane przy stanowisku
jednostki wentylacyjnej pod stropem

Uwagi montazowe

1. Instalacje wykonać w całości pod tynk
- 2 . Instalacje gniazd wtyczkowych należy prowadzić :
 - przy rozdzielni pod tynk do wysokości stropu
 - w stropie i ścianach do ścian wewnętrznych i dalej w bruzdach pod tynk do gniazd osadzonych pod tynk
3. Lokalizacja gniazd wtyczkowych zgodna z projektem aranżacji wnętrz .
4. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY żo 3 x 2,5 .
5. Zasilanie klimatyzatorów wykonać pod tynk , przy klimatyzatorze zamocować zasilające gniazdo wtyczkowe

1.1	wiatrołap	1.13	wc damskie
1.2	galeria	1.14	pom. sprzątaczk
1.3	komunikacja	1.15	pracownia caramiki
1.4	klatka schodowa	1.16	magazyn
1.5	komunikacja przed widą	1.17	klatka schodowa
1.6	informacja	1.18	komunikacja
1.7	przedsionek wc informacji	1.19	magazyn
1.8	wc informacji	1.20	pracownia caramiki
1.9	wc dla niepełnosprawnego	1.21	pracownia caramiki
1.10	przedsionek wc męskie	1.22	sala
1.11	wc męskie	1.23	sala
1.12	przedsionek wc damskie	1.24	sala

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY " DOM NARODOWY "	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
TEMAT RYSUNKU	Parter . Instalacja gniazd wtyczkowych Część I	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY " DOM NARODOWY " 43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
FAZA/BRANŻA	DATA PBW/EL Lipiec 2013	SKALA /	NR.RYS. E-35