

TABELA NR 1

**BILANS POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO,
ZAPOTRZEBOWANIE CHŁODU
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”
43-400 CIESZYN, Rynek 12**

Ukł. W. nr	Pom nr	Nazwa pomieszczenia	F [m ²]	V [m ³]	Nawiew		Wywiew		Zyski ciepła Q	Uwagi
					n [w/h]	V [m ³ /h]	n [w/h]	V [m ³ /h]	[W]	
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		PIWNICA								
	0.2	Sala	41,70	157,2	3,8	600	3,8	600	7000	~50os. W+K
					N1=	1474				Nawiew do Pom.0.2 i 1.2 Wywiew z Pom.0.2- W1
		PARTER								
	1.1	Wiatrołap	21,00	-	-	-	-	-	-	
	1.2	Galeria	45,35	169,2	3,6	600	3,6	600		~50os. Nawiew N1 Wywiew nat.
	1.3	Komunikacja	66,00	246,2	1	246				
	1.4	Klatka schodowa	20,70	-	-	-	-	-	-	
	1.5	Komunikacja przed windą	5,30	11,9	1	12	-	-	-	
	1.6	Informacja	6,80	15,3	1	15				
	1.7	Przedsionek, WC informacji	2,15	4,8	-	-	-	-	-	
	1.8	WC Informacji	2,00	4,5	-	-	-	50	-	W2.1
	1.9	WC NPS	6,15	13,8	-	-	-	50	-	
	1.10	Przedsionek WC Męskie	4,00	9,0	-	-	-	-	-	
	1.11	MC Męskie	8,80	19,8	-	-	-	130	-	W2.1
	1.12	Przedsionek WC Damskie	7,45	16,8	-	-	-	-		
	1.13	WC Damskie	9,00	20,3	-	-	-	150		W2.1
	1.14	Pom. sprzątaczk	5,00	-	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	1.15	Pracownia ceramiki	15,1	-	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	1.16	Magazyn	13,50							Nie objęte oprac.
	1.17	Klatka schodowa	13,10	45,9	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	1.18	Komunikacja	10,35	-	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	1.19	Magazyn	15,65	-	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	1.20	Pracownia ceramiki	20,35	75,9	2	152	2	152	-	W2.3
	1.21	Pracownia ceramiki	22,70	66,5	3	200	3	200	-	~10os. W W2.3

	1.22	Sala spotkań	38,70	127,7	5,7	1050	5,7	1050		~35os. W+K W2.4
	1.23	Sala spotkań	17,50	57,8						
	1.24	Sala spotkań	69,50	229,4	4,6	1050	4,6	1050		~35os. W+K W2.2
					N2=	2452				
		I PIĘTRO								
	2.1	Komunikacja	49,05	174,4	-	-	-	-	-	
	2.2	Klatka schodowa	12,65	44,7	-	-	-	-	-	
	2.3	Przedsionek	14,95	53,3	-	-	-	-	-	
	2.4	Biuro	24,8	87,5	1	90	1	90	3598	W+K N4, W4.1
	2.4a	Pokój Narad	23,8	84,0	2.9	240	2.9	240	3666	W+K N4, W4.1
	2.5	Magazyn	-	-	-	-	-	-	-	
	2.6	Sekretariat	22,30	78,7	1.1	90	1.1	90	3380	1os.W+K N4, W4.1
	2.7	Biuro	22,50	79,4	0.8	60	0.8	60	3027	2os. W+K N4, W4.1
	2.8	Biuro	27,90	98,5	1.2	120	1.2	120	4307	4os. W+K N4, W4.1
	2.9	Biuro	22,45	79,3	0.4	30	0.4	30	2340	1os. W+K N4, W4.1
	2.10	Biuro	21,45	76,8	0.8	60	0.8	60	2930	2os. W+K N4, W4.1
	2.11	Biuro	15,70	55,4	1.1	60	1.1	60	2654	2os. W+K N4, W4.1
	2.12	Szatnia	25,85	92,1	-	-	3	276	-	Went. natur.
	2.13	Sala widowiskowa	120,30	800,0	4.6	4500	4.6	4500	63233	150os. W+K N3/W3
	2.14	Podest+schody +scena	78,30	690,3	-	-	6,5	4500	15157	~1os. W+K N3/W3
	2.15	Komunikacja	11,05	39,0	-	-	-	-	-	Nie objęte oprac.
	2.16	Garderoba	12,60	44,7	-	-	-	-	-	„
	2.17	Garderoba	16,30	58,6	-	-	-	-	-	„
	2.18	Łazienka	1,35	4,8	-	-	-	-	-	„
	2.19	WC	1,35	4,8	-	-	-	-	-	„
	2.20	Klatka schodowa	21,22	-	-	-	-	-	-	„
	2.21	Kuchnia	13,10	45,9	-	-	-	-	-	Went. natur.
	2.22	Przedsionek	4,65	-	-	-	-	-	-	
	2.23	WC Kobiety	11,10	-	-	-	-	200	-	
	2.24	WC NPS	6,70	-	-	-	-	50	-	W4.2
	2.25	Przedsionek	5,10	-	-	-	-	-	-	
	2.26	WC Mężczyźni	13,00	45,9	-	-	2.2	130	-	W4.3
	2.27	Komunikacja przed windą	5,90	-	-	-	-	-	-	
					N3= N4=	4500 750		4500	=W3	

		II PIĘTRO								
	3.1	Komunikacja	66,30	-	-	-	-	-	-	
	3.2	Klatka schodowa	9,60	-	-	-	-	-	-	
	3.3	Sala	32,80	106,6	2.8	300	2.8	300		~10os. W+K W4.4
	3.4	Magazyn	16,25	52,8	1	53	1	53		W
	3.5	Magazyn	3,5	-	-	-	-	-		
	3.6	Sala wielofunkc.	45,10	146,1	6.4	900	6.4	900		~30os. W+K W4.4
	3.7	Sala	28,45	91,6	-	-	-	-	-	
	3.8	Sala	26,95	86,8	-	-	-	-	-	
	3.9	Sala	18,45	59,4	-	-	-	-	-	
	3.10	Sala	26,10	84,0	-	-	-	-	-	
	3.11	Zaplecze tech. Sali widowisk.	15,50	50,0	-	-	-	-	-	
	3.12	Balkon	17,55	-	-	-	-	-	-	Obj. z Pom. 2.13
	3.13	Sala ćwiczeń	44,55	134,1	-	-	-	-	-	
	3.14	Komunikacja	2,90	-	-	-	-	-	-	
	3.15	Magazyn	1,75	5,3	-	-	-	-	-	
	3.16	Łazienka	2,30	6,7	-	-	-	-	-	
	3.17	Klatka schodowa	1,25	-	-	-	-	-	-	
	3.18	Sala	26,85	195,9	-	-	-	-	-	Went. natur.
	3.19	Przedsionek	4,30	-	-	-	-	-	-	
	3.20	WC Kobiety	11,35	31,78	-	-	-	200	-	W4.5
	3.21	WC NPS	6,50	18,2	-	-	-	80	-	
	3.22	Przedsionek przed windą	6,55	-	-	-	-	-	-	
					N4=	1253				
					ΣN4=	2003				