

Pomieszczenie nr 1,2 Galeria

1. Zasilanie istniejącego oświetlenia z obwodu nr R1/1-11
2. Załączanie oświetlenia istniejącymi łącznikami
3. Istniejące gniazda wtyczkowe zasilane z obwodu R1/1-25
4. Istniejące oprawy żarowe mocowane do konstrukcji rusztu mocowanego do stropu pomieszczenia należy zdemonstować ,
5. Na istniejącym ruszcie po jego odmalowaniu należy zamocować nowe oprawy projektorowe ze źródłem LED o Ra = 85 i T_{cp} +2700K :
6. Ilość opraw - 27 szt. w tym 2 szt. rezerwowe należy przekazać Inwestorowi

Obwód nr. R1-12 zasilanie
opraw klatki schodowej
na piętrach I i II

Obwód nr. R1-14 i 14b
zasilanie i sterowanie opraw
oświetlenia zejścia do piwnicy

Obwód nr. R1- 12a załączanie
oświetlenia klatki schodowej
na piętrach I i II - strona lewa

Obwód nr. R1- 12b załączanie
oświetlenia klatki schodowej
na piętrach I i II - strona prawa

Rozdzielnia
400/230V R1

zasilanie kasyety
"RECEPCJA"

Rozdzielnia 400/230V R1/1

Ob R1/1- 12

Ob R1/1- 18

Ob R1/1-17

Ob R1/1- 20

Ob R1/1- 21

Ob R1/1- 20

Oznaczenia graficzne

- Wyłącznik pod tynkowy 1 biegunowy
- Wyłącznik pod tynkowy świecznikowy
- Wyłącznik pod tynkowy krzyżowy
- Wyłącznik pod tynkowy schodowy
- Przycisk "ŚWIATŁO"
- Puszka pod tynkowa okrągła dla wykonania instalacji oświetlenia podstawowego

Uwagi montażowe

1. Instalację wykonać w całości pod tynk
2. Wysokość montażu wyłączników oświetlenia 1,1 m nad posadzką
3. Obwody oświetlenia należy wykonać przewodem YDY żo 5 x1,5 oraz YDY żo 3 x 1,5
4. Obwody oświetlenia korytarza wykonać przewodem LIYY żo 7 x 2,5 oraz LIYY7 x 1,5 obwody sterowania oświetleniem oraz sterowanie reflektorami oświetlenia tablic

Przycisk "światło " pod tynkowy w ramce podwójnej załączanie oświetlenia podstawowego korytarz 1/2+1/2 , wysokość montażu 1,4m nad posadzką

Wyłącznik pod tynkowy 1 biegunowy w ramce potrójnej załączanie reflektorów oświetlenie tablic. wysokość montażu 0,1m nad kamienna okładziną ścian .

1.1	wiatrołap	1.13	wc damskie
1.2	galeria	1.14	pom. sprzątaczk
1.3	komunikacja	1.15	pracownia caramiki
1.4	klatka schodowa	1.16	magazyn
1.5	komunikacja przed widą	1.17	klatka schodowa
1.6	informacja	1.18	komunikacja
1.7	przedsionek wc informacji	1.19	magazyn
1.8	wc informacji	1.20	pracownia caramiki
1.9	wc dla niepełnosprawnego	1.21	pracownia caramiki
1.10	przedsionek wc męskie	1.22	sala
1.11	wc męskie	1.23	sala
1.12	przedsionek wc damskie	1.24	sala

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY "DOM NARODOWY"	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
TEMAT RYSUNKU	Parter . Instalacja oświetlenia Część I	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY" 43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
FAZA/BRANŻA	DATA Lipiec 2013	SKALA	NR.RYS. E-33