


Oznaczenia graficzne

 Gniazdo wtyczkowe podwójne na tynkowe mocowane :
- w sali 1,2 m nad posadzką
- w pozostałych pomieszczeniach 0,5 m nad posadzką

Uwagi montażowe

- Instalację wykonać w całości na tynk , przewody mocować uchwytami paskowymi koloru czarnego
- Instalację gniazd wtyczkowych należy prowadzić :
 - przy rozdzielni na tynk do wysokości stropu
 - w stropie i po ścianach do ścian wewnętrznych i dalej po tynku do gniazd osadzonych na tynk
- Lokalizacja gniazd wtyczkowych zgodna z projektem aranżacji wnętrz .
- Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem LIYY żo 3 x 2,5 , kolor czarny

0.1	komunikacja
0.2	sala
0.3	magazyn
0.4	magazyn
0.5	piwnica
0.6	piwnica/kotłownia
0.7	piwnica

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA			
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY "DOM NARODOWY"	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
TEMAT RYSUNKU	Piwnica . Instalacja gniazd wtyczkowych	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY" 43-400 CIESZYN UL. RYNEK 12		
FAZA/BRANŻA	DATA	SKALA	NR.RYS.
PBW/EL	Lipiec 2013		E-51