

Cieszyn, 21.09.2017 r.

Wyjaśnienia 2 do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ

dotyczy: postępowania nr ZP.271.1.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK Dom Narodowy” oraz zadania związanego z remontem i wyposażeniem sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy zakres robót obejmuje również:

1. Wyposażenie zaplecza technicznego pomieszczeń teatru pkt B. zestawienia
2. Wyposażenie zaplecza technicznego. Instalacja nagłośnienia pkt C zestawienia zgodnie z załączonymi wykazami urządzeń str. 20 – 26 zestawienia materiałów – instalacje elektryczne.

Odpowiedź: Wyposażenie zaplecza technicznego pomieszczeń teatru (pkt B zestawienia) oraz instalacja i urządzenia nagłośnienia (pkt C zestawienia) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania, więc nie należy tego zakresu wliczać do ceny oferty.

Pytanie nr 2: W przedmiarze nie wyszczególniono układu K1 instalacji klimatyzacji. Czy układ jest wyłączony z zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem z pkt 12.4.b) SIWZ układ K1 jest wyłączony z zadania.

Pytanie nr 3: W opisie dotyczącym izolacji kanałów wentylacyjnych jest mowa o izolacji kauczukiem syntetycznym, w przedmiarze natomiast pozycje wskazują na samoprzylepną matę lamelową?

Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć rozwiązania opisane w dokumentacji projektowej, czyli kauczuk syntetyczny.

Pytanie nr 4: W przedmiarze instalacji klimatyzacji są wyszczególnione osobno pozycję na rury chłodnicze oraz izolację. Czy możliwe jest zastosowanie gotowych przewodów preizolowanych?

Odpowiedź: Tak, można zastosować przewody preizolowane.

Biorąc pod uwagę treść odpowiedzi na pytanie 1 zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ pkt. 12.4. dodając lit. c) o brzmieniu:

„wyposażenia zaplecza technicznego pomieszczeń teatru (pkt B zestawienia) oraz instalacja i urządzenia nagłośnienia (pkt C zestawienia), zamieszczonych w projekcie wykonawczym branży instalacje elektryczne – zestawienie materiałów”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marcin Rycko