

Cieszyn, 21.09.2017 r.

ZP.271.1.13.2017

**Wyjaśnienia 3 do SIWZ**

dotyczy: postępowania nr ZP.271.1.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK Dom Narodowy” oraz zadania związanego z remontem i wyposażeniem sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** W projekcie opisowym oraz zestawieniu materiałów układu klimatyzacji wspomniano o montażu pompki skroplin przy każdej jednostce zewnętrznej. W przedmiarze natomiast nie ma pozycji uwzględniającej pompki skroplin. Czy należy w wycenie uwzględnić ich montaż ?

**Odpowiedź:** Przy jednostkach zewnętrznych nie ma takiego wymogu. Pompkę należy uwzględnić przy jednostkach wewnętrznych chyba, że istnieje możliwość grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do odbiornika. W takim przypadku nie jest konieczne zastosowanie pompki.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Marek Rycko