

Cieszyn, 13.02.2018 r.

ZP-II.271.2.2018

Wyjaśnienia 1

dotyczy: postępowania nr ZP-II.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *dostawa i wdrożenie systemu kolumn wzywania pomocy na budowanym obecnie przez Gminę Cieszyn zintegrowanym węźle przesiadkowym w Cieszynie przy ul. Hajduka.*

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy w ramach realizacji ww. zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania okablowania kolumn SOS ? W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy o udostępnienie planów punktów przyłączenia oraz tras kablowych oraz innych niezbędnych materiałów do sporządzenia prawidłowej wyceny kosztów okablowania kolumn SOS.

Odpowiedź: Nie jest zobowiązany. Do wybranych miejsc na terenie dworca gdzie zostaną zainstalowane kolumny SOS zostały z pomieszczenia serwerowni doprowadzone: przewód zasilania 230V oraz przewód Ethernet.

Proszę o uwzględnienie powyższej odpowiedzi w przygotowywanych ofertach.

*Arkadiusz Smoczyński
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych*