



Cieszyn, dnia 14 luty 2018 roku.

Miejski Zarząd Dróg  
43-400 Cieszyn  
ul. Liburnia 4

DZ.27.5.2018.GS

## WYJAŚNIENIE NR 1 DO

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy:** postępowania nr 1/ZP/DZ/18 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **"Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"**

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie:**

*W pliku opis techniczny modernizacja oświetlenia Cieszyn (pdf) będącym dokumentacją projektową w paragrafie IV.1.5.1. „Podstawowe właściwości systemu wpisano sposób transmisji danych” ; wysokoczęstotliwościowy sygnał PLC, a w załączniku nr 9 modyfikacja nie ma takiego wymagania.*

*Czy opisany sposób komunikacji między sterownikiem lokalnym(w PZ) jest obligatoryjny, czy też nie ma tu szczegółowych wymagań ?*

*Czy wobec tego Zamawiający dopuszcza również komunikację bezprzewodową? Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie sterownika lokalnego (stacji nadawczo-odbiorczej) poza PZ, w celu uzyskania lepszej komunikacji i co za tym idzie możliwości zmniejszenia liczby stacji i kosztów instalacji?*

#### **Odpowiedź :**

*Zamawiający nie określa sposobu przesyłania sygnału sterującego pomiędzy poszczególnymi urządzeniami i nie ogranicza do wyboru rozwiązania opartego na konkretnym bezprzewodowym rodzaju transmisji lub wysokoczęstotliwościowym sygnale PLC.*

*Zamawiający w pkt.12 „Funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem” załącznika nr 9 Modyfikacja wprowadził zapis: „Zamawiający nie określa sposobu przesyłania sygnałów sterujących, przy czym Wykonawca musi wziąć pod uwagę wiek i stan infrastruktury energetycznej na terenie miasta”*



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*Z powyższego wynika że Zamawiający określił funkcjonalności systemu, zaś sposób i metody ich realizacji pozostawił Wykonawcom. Należy zatem przyjąć że Zamawiający dopuszcza również komunikację bezprzewodową.*

*Zamawiający nie przewiduje umieszczenia sterownika lokalnego (stacji nadawczo-odbiorczej) poza PZ gdyż wymagałoby to zmiany wielu istotnych zapisów w SIWZ, dokumentacji technicznej i modyfikacji, zaś umieszczenie sterownika lokalnego (stacji nadawczo-odbiorczej) poza PZ może generować dodatkowe – nie przewidziane - koszty po stronie Zamawiającego oraz opóźnić czas realizacji inwestycji związany z uzyskaniem odpowiednich zgód, przeprowadzeniem stosownych uzgodnień czy wreszcie uzyskania pozwolenia na budowę.*

**DYREKTOR**

*Wiesław Sosin*