



Cieszyn, dnia 15 luty 2018 roku.

Miejski Zarząd Dróg
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4

DZ.27.5.2018.GS

WYJAŚNIENIE NR 6 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 1/ZP/DZ/18 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "**Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1**"

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W specyfikacji opraw jest:

"3. Oprawa powinna być wyposażona w gniazda NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI c 136.10 i C 136.41"

Jeśli sterownik oprawy będzie zamontowany w oprawie lub we wnęce słupowej czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 5/7?

Odpowiedź :

Zamawiający w Załączniku nr 9 Modyfikacja wyraźnie zaznaczył że „Oprawa powinna być wyposażona w gniazda NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI c 136.10 i C 136.41”

Oprawa ma być wyposażona w jedno gniazdo NEMA, które umożliwi poprawne działanie sterownika lokalnego danego systemu. Ze względu na wymogi opisane w załączniku nr 9 Modyfikacja Zamawiający zaleca stosowanie gniazda NEMA 7 pin.

Zamawiający wymaga aby każda oprawa (uliczna) posiadała złącze NEMA 7 pin, jednocześnie dopuszcza stosowanie sterowników we wnętrzu opraw pod warunkiem spełnienia wymogu autolokalizacji sterowników oraz spełnienia pozostałych wymogów opisanych w Załączniku nr 9 Modyfikacja.

DYREKTOR

Wiesław Sosin