


Układ sieci TT
Un = 400/230V

UWAGA:


1. Granica własności Tauron Dystrybucja S.A. na zaciskach prądowych wyjściowych aparatu zalicznikowego.
2. Projektowane rury osłonowe zostały zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
3. W celu uziemienia słupów oświetlenowych należy ułożyć bednarke FeZn 30x4 mm.
4. Oprawy oświetleniowe należy podzielić symetrycznie na trzy fazy, w celu równomiernego obciążenia każdej z faz.

Długość projektowanego kabla ziemnego YKYżo 3x2,5mm² wynosi 90m
Długość projektowanego kabla ziemnego YKYżo 3x16mm² wynosi 224m
Długość projektowanego kabla ziemnego YAKYżo 4x25mm² wynosi 533m
Oprawa doziemna typu O1 - 12szt.
Słup z oprawą oświetleniową typu O2 - 23szt.
Słup z oprawą oświetleniową typu O3 - 2szt.


Widok szafy oświetleniowej SO



**Widok słupa z
oprawą O2**



Widok słupa z
oprawą O3



Strona nr

