

Istn. stacja transformatorowa SN/nN
Cieszyn Rzeźnia 22728
obwód nr 5

YAKY 4x35mm²
L = 55m

AL 2x25 mm²
L = 140m

Złącze kablowo-pomiarowe
ZK1e-1P-S na słupie nN

Proj. AsXSn 4x25 mm²
L=10 m

YAKXSzo 4x25mm²
L = 7m

Własność Tauron
Dystrybucja S.A.

Szafa oświetlenia SO

Sterowanie zasilaniem oświetlenia

Sterowanie zasilaniem łóżenek

OZNACZENIA

- Proj. kabel ziemny nN YAKYžo 4x25mm²
- O1 Proj. oprawa oświetleniowa LED 10W
(IP67, II klasa ochronności, 4000K, 850lm)
- O2 Słup ośw. zintegrowany z oprawą LED 24W
(IP65, II klasa ochronności, 1800lm)
- O3 Słup ośw. zintegrowany z oprawą 2x LED 24W
(IP65, II klasa ochronności, 1800lm)
- Proj. uziemienie

Zasilanie łóżanki
"koła czasu"

Zasilanie łóżanki
"koła czasu"

Zasilanie łóżanki
"koła czasu"

Zasilanie le
"koła cza"

Z1

Z2

Z3

Z4

L=32m

L=32m

L=32m

L=32m

YKYžo 3x16mm²
L=224m

YAKXSzo 4x25mm²
L = 9m

widok złącza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-S

