



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Cieszyn, dnia 20 marca 2018 roku.

**Miejski Zarząd Dróg
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4**

DZ.27.11.2018.GS

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/18 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **"Utwardzenie terenu poprzez stworzenie ciągu pieszo - rowerowego wraz z remontem koryta Młynówki Cieszyńskiej w związku z realizacją projektu" Open Air Muzeum. Cieszyn. Cesky Tesin"**

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W branży elektroenergetycznej w przedmiarze robót w poz. 13d.1.2 oraz 14d.1.2 są pozycje związane pomiarem linii kablowej, które mówią o konieczności wykonania pomiarów wyładowań niepełnych oraz pomiarów napięć rażenia. Prosimy o odpowiedź do jakiego obiektu odnoszą się pomiary napięć rażenia i czy faktycznie Zamawiający będzie wymagał ich wykonania?
2. Prosimy o odpowiedź czy słupy aluminiowe należy przyjąć anodowane na kolor naturalny?

Odpowiedzi :

1. W przedmiarze robót dla pozycji 13d 1.2 i 14d 1.2 są pozycje związane z pomiarem wyładowań niepełnych i pomiar współczynnika stratności tg delta oraz pomiar napięcia rażenia. Wyżej wymienione pozycje znajdują się w dziale nr 1 związanym z przebudową linii kablowej ziemnej średniego napięcia. Zgodnie z wymaganiami i standardami TAURON należy wykonać wspomniane pomiary powykonawcze.
2. Należy zastosować słupy aluminiowe anodowane.

DYREKTOR
Wiesław Sosin