

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie Sp. z o.o.  
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn  
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780  
tel. 33 4794100 faks 33 4794113  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000347288 kapitał zakładowy 18 442 000,00 zł  
**DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI**  
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
tel./faks 33 8515444

Cieszyn, dnia 26 stycznia 2017 r.

I.dz. GS / 77 / 2017

**HYDROEKO**  
**Jerzy Jarzab**  
**43-400 Cieszyn ul. Wiejska 51**

*Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy mieszkalnej szeregowej przy ul. Korfantego 31A, 31B, 31C, 31D w Cieszynie.*

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 11.01.2017 r. o wydanie warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, co następuje.

Ścieki sanitarne z posesji zaleca się skierować do istniejącego kanału sanitarnego Ø200mm (tzw. kanału „A”), zabudowanego w ulicy Hajduka.

Projekt kanalizacji winien – naszym zdaniem - obejmować zarówno sieć, jak i przyłącza do budynków. Sieć powinna być w taki sposób trasowana, by można było do niej skierować ścieki sanitarne z wszystkich przyborów sanitarnych, zainstalowanych na terenie posesji 31A-31D, tak by po zrealizowaniu inwestycji do kanału ogólnospławnego w ulicy Korfantego kierowane były wyłącznie wody opadowe, drenażowe z nieruchomości.

Należy rozszerzyć zakres rzeczowy inwestycji o sięgacz (zakończony bosym końcem) do granicy nieruchomości, na której usytuowany jest budynek Korfantego 33.

Włączenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejącej należy przewidzieć poprzez studzienkę rewizyjną, istniejącą bądź projektowaną na ciągu miejskim.

Studnia nowo zabudowywana na kanale „A” powinna być żelbetowa Ø1000.

Studnie zabudowywane w terenie ogólnodostępnym (działka 20/3) powinny mieć średnicę co najmniej 600mm, a zwieńczenia winny być klasy D400 bez wentylacji, z wkładką tłumiącą w pokrywie i o średnicy pokrywy 680mm.

Wszelkie włączenia, zmiany kierunku, spadku, średnicy grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych winny być realizowane poprzez studzienki rewizyjne. Minimalna średnica studzienek na sieci winna wynosić 400mm, a w miejscach węzłowych - co najmniej 600mm.

Zwiewczenia studzienek na sieci kanalizacyjnej na terenie dz. 128 winny być dobrane odpowiednio do przeznaczenia terenu, ale klasy nie mniejszej niż B125.

Studzienki z tworzywa sztucznego powinny być w taki sposób usytuowane w terenie oraz wyposażone w kinety z tak ukształtowanymi wlotami, by przewody były prostoliniowe. Nie dopuszcza się stosowania kolanek na kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody kanalizacyjne winny być układane z rur PCW ze ścianką litą, przy czym sieć wyłącznie z rur klasy S, a przyłącza – w zależności od przeznaczenia terenu, ale klasy co najmniej N.

Kanalizację należy lokalizować w normatywnym oddaleniu od: zabudowy, uzbrojenia istniejącego i projektowanego, drzew, ogrodzeń, granic działek.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

tel. 33-4794100

faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59

wysokość kapitału zakładowego: 18 302 000,00 zł

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54

REGON 241423780

KRS 0000347288

e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

tel./faks 33-8515444

tel./faks 33-8515535

Dział Gospodarki Ściekami

43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27

*Archiwum dn. 1.02.2017.*

Jeżeli istniejące wyprowadzenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z budynków są wykonane pod kątem prostym do zarysu budynków, to ich włączenia do przyłączy/sieci powinny być zaprojektowane prostoliniowo (bez kolanek).

Trasa kanalizacji winna być uzgodniona ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia terenu, właścicielami/administratorami działek, przez które będzie ona przebiegała.

Projekt należy uzgodnić w tutejszym Zakładzie, a także zatwierdzić i uzyskać pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

W załączeniu przekazujemy plan sytuacyjny z zaznaczonym orientacyjnym przebiegiem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie.

Niniejsze warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu  
Kierownik  
Działu Gospodarki Ściekami  
*Sylvia Rymorz*  
mgr inż. Sylvia Rymorz

Załączniki: plan sytuacyjny;  
Kopie: GS.

obręb : 34      sekcja: 6.118.26.14.2.2

*Kopia mapy zasadniczej*

woj

skala 1 : 500

jednostka ewid.

