

Cieszyn, dnia 26 czerwiec 2018 roku.

Miejski Zarząd Dróg
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4

DZ.27.35.2018.GS

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 9/ZP/DZ/18 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
"Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W SIWZ w pkt. 3.1.1 f jest wyniesienie 92 szt. PZ, w załączniku nr 10 Projekt wyniesienia PZ jest 27szt.

Pytanie : która ilość jest poprawna?

Odpowiedź : Wyniesienie PZ poza Stacje Trafo dotyczy łącznie 92 punktów.

W załączniku nr 9 „Projekty przystosowania PZ do systemu sterowania” opisano 65 PZ.

Pozostałe 27 PZ opisano w załączniku nr 10.

2. W opisie technicznym modernizacji oświetlenia w II.1.2 c jest montaż 2216 sterowników wraz z czujnikami ruchu.

Pytanie : Czy zakres ten czyli sterowniki i czujniki ruchu należy wycenić w ofercie w obecnym postępowaniu?

Odpowiedź : Nie.

W SIWZ pkt. 3.1.1 Zakres robót nie ma takiej pozycji , a w załączniku nr 7 Modyfikacja w pkt. I. 14.

Zamawiający

określił funkcjonalności systemu i możliwościami jego rozbudowy m.in. o czujniki ruchu. Nie są one zatem przedmiotem postępowania i nie podlegają wycenieniu.

3. W SIWZ jako jeden z parametrów kryterium oceniania ofert Zamawiający podał w pkt. C koszt utrzymania Inteligentnego Systemu Sterowania 15pkt. Zamawiający jako bezkosztowy system utrzymania ISS rozumie brak jakichkolwiek opłat z tytułu transmisji danych, opłat licencyjnych w okresie wdrażania i okresie udzielonej gwarancji. Wobec tego że w wytycznych są wymienione tylko dwa warunki czyli opłaty z tytułu transmisji oraz opłaty licencyjne prosimy o odpowiedź

Pytanie : kto pokryje koszty zarządzania danymi i ochrony danych na serwerze przez ten okres czasu?

Odpowiedź : Wykonawca – który zgodnie z załącznikiem nr 2 formularz ofertowy pkt. 8 zaoferuje bezkosztowy system utrzymania ISS. Zamawiający będzie dodatkowo punktował oferty Wykonawców, którzy zaoferują bezkosztowy system utrzymania Inteligentnego Systemu Sterowania w okresie wdrażania oraz w okresie udzielonej gwarancji. Zamawiający ma na myśli wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem systemu – tzn. że Zamawiający nie będzie obciążany żadnymi opłatami z tyt. wdrożenia i funkcjonowania systemu w zadeklarowanym okresie.



4. W Załączniku nr 7 „Modyfikacja przedmiotu zamówienia” dla funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem w punkcie 16 zapisano: „System ma umożliwiać zapalanie i gaszenie oświetlenia w oparciu o warunki pogodowe odczytywane centralną stacją pogodową lub czujniki pogodowe (czujniki zmierzchowe) nadrzędne w stosunku do zegara astronomicznego.”

Pytanie : W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji, że instalacja oświetleniowa będzie zasilona 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W przeciwnym razie nie jest możliwe spełnienie powyższego zapisu.

Odpowiedź : Zamawiający nie określił sposobu sterowania oświetleniem – określił tylko funkcjonalności jakie powinien realizować ISS. Zamawiający dopuszcza że instalacja oświetleniowa będzie zasilona 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu jeśli będzie to konieczne do realizacji funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego.

5. W Załączniku nr 7 „Modyfikacja przedmiotu zamówienia” dla funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania

oświetleniem w punktach 9 oraz 17 zapisano:

„System sterowania winien udostępniać dwukierunkowy interfejs, umożliwiający komunikację z zewnętrznym systemem decyzyjnym. Interfejs musi posiadać mechanizm uwierzytelniania, zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem.”

„Urządzenia systemu znajdujące się w szafach i oprawach współpracują z urządzeniami sterowania innych producentów wykorzystujących takie same protokoły transmisji danych.”

Pytanie : Czy Zamawiający uzna za spełnione w/w wymagania, które zostaną zrealizowane poprzez aktywny interfejs API i zastosowanie nadrzędnego systemu do sterowania systemami innych producentów?

Odpowiedź : Tak

6. Prosimy o dopuszczenie opraw oświetleniowych, których prąd wyjściowy układu zasilającego mieści się w przedziale od 200mA do 1000mA pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych zapisów dotyczących opraw oświetleniowych zawartych w Załączniku nr 7 do SIWZ, a szczególnie wymaganej trwałości L80B10 przy 100 000h.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe, których prąd wyjściowy układu zasilającego mieści się w przedziale od 200mA do 1000mA pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych zapisów dotyczących opraw oświetleniowych zawartych w Załączniku nr 7 do SIWZ, oraz pozostałych wymogów technicznych i normatywnych – w tym bilansu mocy określonej dla zadania..


7. W załączniku nr 7 Modyfikacja 12.0 „Modyfikacja Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający określił parametry referencyjne dla opraw oświetleniowych, systemu sterowania, słupów oraz oświetlenia przejść dla pieszych w niniejszym załączniku

Pytanie : czy w związku z załącznikiem nr 7 Modyfikacja 12.0 Zamawiający unieważnia zapisy dokumentacji projektowej znajdującej się w opisie technicznym modernizacji oświetlenia Cieszyn opracowanej przez Światloprojekt dotyczących opraw oświetleniowych, systemu sterowania, słupów oraz oświetlenia przejść dla pieszych. Jeśli nie to które są obowiązujące.

Odpowiedź : Zamawiający określił parametry referencyjne dla opraw oświetleniowych i systemu sterowania, konstrukcji wsporczych - słupów oraz przejść dla pieszych w załączniku Nr 7 Modyfikacja.

W pkt. 3.2.2 SIWZ Zamawiający uszczegółowił zakres modyfikacji :

Modyfikacje opisane w załączniku nr 7 wyczerpują wymagania zamawiającego w stosunku do parametrów



technicznych i funkcjonalnych. W kwestiach nieopisanych przez Zamawiającego bazę stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wykonania i odbioru robót.

8. *W załączniku nr 7 Modyfikacja 12.0 „Modyfikacja przedmiotu zamówienia” w „Funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem” pkt. 2 Zamawiający określił : „ Oferowany system musi być systemem funkcjonującym i obejmującym min. 2 500 szt. opraw przystosowanym do instalacji na terenie kraju pod względem językowym w zgodności ze standardami komunikacji oraz standardami technicznymi. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zadań”*

Pytanie : *Czy Zamawiający ze względu na bardzo wysokie wymaganie odnośnie ilości opraw 2500 w funkcjonującym jednym systemie sterowania na terenie kraju żąda dołączenia do oferty referencji z tej instalacji celem zweryfikowania przez również innych uczestników postępowania przetargowego ?*

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający nie określił ,że system ma działać na terenie kraju gdyż byłoby to niezgodne z ustawą PZP i prawem unijnym i mogłoby podlegać zaskarżeniu. Zamawiający określił jedynie że system ma być systemem funkcjonującym i obejmującym min. 2500szt. opraw oraz że ma być przystosowany do instalacji na terenie kraju pod względem językowym w zgodności ze standardami komunikacji oraz standardami technicznym.*

Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 13.3.2. oraz 13.3.3

9. *Znane są coraz powszechniejsze przypadki stosowane przez Oferentów zastrzegania kart katalogowych opraw, sterowników systemu sterowania czy też systemu zdalnego zarządzania jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmusza to w wielu przypadkach Zamawiającego do złamania prawa ponieważ w przetargu publicznym karty katalogowe są na stronach producentów urządzeń i nie mogą być tajemnicą przedsiębiorstwa Oferenta. Zamawiający jest zobligowany do ujawnienia kart i innych informacji i nie może tego zrobić jeśli Oferent zastrzeże je jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Praktyka ta dotyczy oczywistych prób dokonania oszustwa przez Oferenta, który oferuje rozwiązania tańsze i nie spełniające wymogów dokumentacji przetargowej. Żeby uniknąć nieświadomego łamania w ten sposób prawa przez Zamawiającego proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu :*

Pytanie: *Czy Zamawiający wprowadza zapis :*

„ Oferent musi załączyć do oferty karty katalogowe proponowanych opraw oraz urządzeń systemu sterowania W przypadku zastrzeżenia kart katalogowych oraz referencji o posiadanym systemie sterowania dla 2500 opraw w kraju jako tajemnicy przedsiębiorstwa oferta zostanie odrzucona”

Odpowiedź: *Ustawa PZP określa przesłanki do zastosowania przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa i zgodnie z jej zapisami Zamawiający umieścił w SIWZ pkt. 10.6*

Jednocześnie załączniku nr 7 Modyfikacja „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych” pkt. 15 zamawiający wyraźnie zaznaczył, iż : „Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux, Relux i karty katalogowe wykazujące zgodność z danymi podanymi na oficjalnej stronie producenta.

W załączniku nr 7 Modyfikacja pkt 12 Zamawiający nie określił, że system ma działać na terenie kraju gdyż byłoby to niezgodne z ustawą PZP i prawem unijnym i mogłoby podlegać zaskarżeniu. Zamawiający określił jedynie że system ma być systemem funkcjonującym i obejmującym min. 2500szt. opraw oraz że ma być przystosowany do instalacji na terenie kraju.

Dlatego zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

DYREKTOR

Wiesław Sosin