

## **Zestawienie materiałów podstawowych.**

### **I. Przebudowa kabla ziemnego SN**

1. Kabel elektroenergetyczny typu XRUHAKXS 3x120 mm <sup>2</sup>	m	290
2. Mufa kablowa termokurczliwa przejściowa, zakres napięć 12/20 kV, z kabli 3-żyłowych ekranowanych o izolacji papierowej na 3 kable 1-żyłowe ekranowane o izolacji polimerowej, ze złączkami śrubowymi, zakres przekroju przewodu 50-150 mm <sup>2</sup>	kpl.	4
3. Rura osłonowa HDPE Ø160; grubość ścianek 8 mm; sztywność obwodowa SN= 9,0 kN/m <sup>2</sup>	m	274
4. Piasek	m <sup>3</sup>	30,69
5. Folia kablowa czerwona o szerokości 0,4m i grubości 0,6mm z napisem „Uwaga kabel”	m	274
6. Opaski kablowe opisowe	szt.	83
7. Oznaczniki betonowe trasy	szt.	15
8. Dławice czopowe, gniazdowy układ uszczelniający wykonany z polietylenu, śr. wewnętrzna rury min./max. 150/158	szt.	4

### **II. Zasilanie złącza Z-T i citylight**

1. Kabel ziemny typu YAKYżo 4x25mm <sup>2</sup>	m	210
2. Kabel ziemny typu YKYżo 3x10mm <sup>2</sup>	m	240
3. Złącze kablowe (Z-T) stopień ochrony obudowy IP44; 4x podstawy bezpiecznikowe listwowe 160A	szt.	1
4. Rura osłonowa HDPE Ø75; grubość ścianek 4,5mm; sztywność obwodowa SN= 16,5kN/m <sup>2</sup>	m	435
5. Rura osłonowa HDPE fi 50/5,0 gr. ścianek o sztywności SN=64 kN/m <sup>2</sup> , odporna na promieniowanie UV	m	3
6. Piasek	m <sup>3</sup>	26,82
7. Folia kablowa niebieska o szerokości 0,4m i grubości 0,6mm z napisem „Uwaga kabel”	m	435
8. Opaski kablowe opisowe	szt.	100
9. Oznaczniki betonowe trasy	szt.	50
10. Dławice czopowe, gniazdowy układ uszczelniający wykonany z polietylenu, śr. wewnętrzna rury min./max. 65/75	szt.	12
11. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm	m	12

### **III. Zasilanie leżanek „Koła czasu”**

1. Kabel ziemny typu YKYżo 3x16mm <sup>2</sup>	m	224
2. Piasek	m3	2,35
3. Folia kablowa niebieska o szerokości 0,4m i grubości 0,6mm z napisem „Uwaga kabel”	m2	210
4. Opaski kablowe opisowe	szt.	100
5. Oznaczniki betonowe trasy	szt.	50
6. Dławice czopowe, gniazdowy układ uszczelniający wykonany z polietylenu, śr. wewnętrzna rury min./max. 65/75	szt.	14

7. Rura osłonowa HDPE Ø75; grubość ścianek 4,5mm; sztywność obwodowa SN= 16,5kN/m<sup>2</sup> m 210

#### IV. Oświetlenie

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| 1. Kabel ziemny typu YAKYżo 4x25mm <sup>2</sup>  | m              | 533   |
| 2. Kabel ziemny typu YKYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>  | m              | 90    |
| 3. Szafa oświetleniowa SO, klasa ochronności II; obudowa z tworzywa termoutwardzalnego typu RMC, stopień odporności obudowy na uderzenia IK10; stopień ochrony IP 44; napięcie znamionowe łączeniowe 230/400V; napięcie znamionowe izolacji 500V; temperaturowy zakres pracy -30°C do +50°C; montaż na szynie DIN; wprowadzanie poprawek z przycisków zegara; tabliczka ostrzegawcza; osłonka na opis złącza | szt.           | 1     |
| 4. Oprawa typu O1; napięcie 230V; LED 10W; stopień szczelności IP67; strumień świetlny 850lm; II klasa ochronności; montaż doziemny; kąt rozsyłu 10st.   | szt.           | 12    |
| 5. Słup aluminiowy zintegrowany z oprawą typu O2; jednoramienny; z tabliczką przyłączeniową; stopień szczelności IP65; II klasa ochronności; optyka A6, LED 24W, 1800lm; montaż na fundamencie prefabrykowanym; wysokość słupa 3,5m  | szt.           | 23    |
| 6. Słup aluminiowy zintegrowany z oprawą typu O3; dwuramienny; z tabliczką przyłączeniową; stopień szczelności IP65; II klasa ochronności; optyka A6, LED 2x24W, 2x1800lm montaż na fundamencie prefabrykowanym; wysokość słupa 3,5m   | szt.           | 2     |
| 7. Rura osłonowa HDPE Ø75; grubość ścianek 4,5mm; sztywność obwodowa SN= 16,5kN/m <sup>2</sup>   | m              | 477   |
| 8. Rura osłonowa HDPE Ø50; grubość ścianek 4,0 mm; sztywność obwodowa SN= 10,0 kN/m <sup>2</sup>   | m              | 78    |
| 9. Piasek  | m <sup>3</sup> | 32,65 |
| 10. Folia kablowa niebieska o szerokości 0,4m i grubości 0,6mm z napisem „Uwaga kabel”   | m              | 132   |
| 11. Opaski kablowe opisowe   | szt.           | 250   |
| 12. Oznaczniki betonowe trasy  | szt.           | 80    |
| 13. Dławice czopowe, gniazdowy układ uszczelniający wykonany z polietylenu, śr. wewnętrzna rury min./max. 65/75  | szt.           | 54    |
| 14. Dławice czopowe, gniazdowy układ uszczelniający wykonany z polietylenu, śr. wewnętrzna rury min./max. 45/53  | szt.           | 24    |
| 15. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm  | m              | 460   |
| 16. Wkładka bezpiecznikowa 6A gG   | szt.           | 25    |
| 17. Przewód YDYżo 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | m              | 120   |
| 18. Złącze słupowe 1 bezpiecznikowe; IP54; klasa izolacji II   | szt.           | 23    |
| 19. Złącze słupowe 2 bezpiecznikowe; IP54; klasa izolacji II   | szt.           | 2     |

#### V. Demontaż linii kablowej SN

1. Kabel ziemny SN istniejący HAKFtA 3x120mm <sup>2</sup>	m	285
---	---	-----

**VI. Demontaż linii napowietrznej nN**

1. Przewody linii napowietrznej AsXS 2x25 mm <sup>2</sup>	m	396
2. Słup przelotowy PP-10	szt.	8
3. Słup bliźniaczy BP-10	szt.	1
4. Słup narożny RN-10	szt.	1
5. Słup krańcowy RK-10	szt.	1
6. Oprawa oświetlenia ulicznego (na złom)	szt.	11
7. Skrzynka bezpiecznikowa SV	szt.	11