

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
tel. 33 4794100 faks 33 4794113
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000347288 kapitał zakładowy 18 692 000,00 zł
DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
tel./faks 33 8515444

Cieszyn, dnia 29 stycznia 2018 r.

I.dz. GS / 83 / 2018

INSTAL Cymorek Sp. j.
Pierściec, ul. Graniczna 22
43-430 Skoczów

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.01.2018 r. w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez mgr inż. Janinę Korcz oraz mgr inż. Adama Sapetę w grudniu 2017 r. – projekt budowlany branży instalacyjno-inżynieryjnej pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej w Cieszynie”, z następującymi uwagami.

- Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada Projektant.
- Projekt uzgadnia się pod warunkiem, że uzyskano zgody: Właścicieli / Administratorów posesji na przejście z kanalizacją przez Ich teren, a także Gestorów uzbrojenia na projektowaną trasę kanalizacji.
- Wszystkie projektowane studzienki rewizyjne winny posiadać kinety zbiorcze (z wlotami bocznymi).
- Należy wykonać sięgacze do granic działek od następujących studzienek rewizyjnych: S2 (do granicy działki nr 73/17 oraz 73/33 obr. 77), S3 (do granicy działki nr 72/4 obr. 77).
- Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych na gazociągach. Do odbioru kanalizacji należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy robót o wykonaniu w/w zabezpieczeń, potwierdzone przez eksploatatora gazociągów.
- Wszelkie roboty na istniejącej kanalizacji sanitarnej bądź w jej pobliżu Wykonawca winien prowadzić pod nadzorem naszych Pracowników.

Jeden egzemplarz przekazanej do uzgodnienia dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach, drugi egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

**Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami**

[Podpis]
mgr inż. Sylwia Rymor

Załączniki: 1 egz. dokumentacji jw.;
Kopie: GS.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100
faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 18 692 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl
tel./faks 33-8515444
tel./faks 33-8515535

Dział Gospodarki Ściekami
43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27