



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRONŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: 18/TS1.UL/2018/TT-2

Ustroń, dnia 07.02.2018r.

Do

HYDROEKO Jerzy Jarzab

Ul. Wiejska 51

43-400 Cieszyn

**Dot. Uzgodnienia lokalizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie
w rejonie ul. Frysztańskiej i Chemików.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika W.Z.C. Sp. z o.o. rejon sieci w Cieszynie tel. 33 857 96 60 .
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej W.Z.C. Sp. z o.o. obciąży inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować minimalną odległość poziomą 1,0 metra oraz pionową 0,2 metra pomiędzy skrajniami przewodu wodociągowego a projektowaną kanalizacją sanitarną
6. W przypadku kolizji z istniejącą siecią wodociągową inwestor zostanie zobligowany do przebudowy jej na koszt własny.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
mgr inż. Piotr Kasprzyca

Załącznik:

3x plan sytuacyjny

1x Faktura

Otrzymują:

- Adresat

- TT - a/a

Prowadzący sprawę:

Paweł Stefek tel. 33 854 22 44 wew.928

[Signature]