



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie
ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 0229,
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

HYDROEKO Jerzy Jarzab
43-400 Cieszyn
ul. Wiejska 51

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.003.18

Miejscowość, 17.01.2018r.

Dot.: uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w rejonie ul. Frysztańskiej i Chemików w Cieszynie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. **W rejonie budynku przy ulicy Frysztańskiej 200 nie została zachowana strefa ochronna dla gazociągu** (Gazociąg w trakcie realizacji dokumentacji projektowej przebudowy). Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640, załącznik nr 2: tabela nr 2, – śr./pr., stal)*

W miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią gazową na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabudować rury ochronne na szerokości strefy ochronnej gazociągu. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.



W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Cieszynie, ul. Morcinka 10, **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami**. Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.


Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej.

W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach 44-226 Świerklany, ul. Wodzisławska 54.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Cieszynie

Krzysztof Waniak

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych – Krzysztof Stoszek

Nr SAP 16042961

Zał.: 1 plan

Kopia: a/a