



2018-11148

497- DE-DSK-DUK-WEK.7070.3.2018.45

Katowice, 19 lutego 2018 r.

HYDROEKO Jerzy Jarzab
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w Cieszynie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.01.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej zlokalizowanej w rejonie ul. Frysztańskiej i Chemików w Cieszynie informujemy, że obszar przedmiotowej inwestycji krzyżuje będąca własnością PSE S.A. linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Kopanina-Liskowiec, Bujaków-Liskowiec (przęsło 210-211).

Ww. inwestycja oraz sposób jej realizacji powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

W miejscach skrzyżowania inwestycji z ww. linią oraz w odległości do 10 metrów od rzutu skrajnego przewodu zabrania się zwiększania rzędnych terenu.

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zaakceptowaną przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcję Stanowiskową Bezpiecznego Wykonania Pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawcę prac.

Informujemy, że wykonywanie prac technologią bezwykopową, zachowując odległość 30 metrów (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów linii 220 kV nie wymaga opracowania powyższej Instrukcji.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Uzgadniamy przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej w odległości nie mniejszej niż 6 metrów od obrysu górnej części fundamentów słupa nr 210 ww. linii 220 kV (zgodnie z przesłanym projektem zagospodarowania terenu), pod warunkiem przestrzegania powyższych przepisów oraz wymogów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi p. Dominika Gepfert tel. 32 257 84 12.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
PSE S.A.


DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Katowicach
Marek Krupa

Rozdzielnik:

WEK

Załączniki:

Projekt zagospodarowania terenu – 1 kpl.