

Cieszyn, dnia 20 czerwca 2018 r.

L.dz. GS / 648 / 2018

HYDROEKO Jerzy Jarząb
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

*Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w rejonie ul. Sosnowej, Dębowej, Długiej w Cieszynie wraz z przyłączami.*

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez Pana w marcu 2018 r. - projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej, Dębowej, Długiej w Cieszynie wraz z przyłączami (wg art. 29a Prawa budowlanego), z następującymi uwagami.

- Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada Projektant.
 - Projekt uzgadnia się pod warunkiem, że uzyskano zgody Właścicieli / Administratorów posesji na przejście z kanalizacją przez ich teren.
 - Należy rozważyć możliwość wybudowania odcinka kanalizacji S4 – S7.2 z rur PCW, który mógłby być posadowiony na głębokości ok. 2,2m, zamiast odcinka S7.1 – S7 z rur kamionkowych, który wg projektu będzie posadowiony na głębokości ok. 4,0m i musi być wykonany bezwykopowo. Wówczas odcinek S7.1 – S7.2 (po odwróceniu spadku) będzie mógł zostać również wypłycony i będzie stanowił fragment przyłącza do budynku na działce 113/23 przy ul. Sosnowej nr 10D. Powyższe rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji (uniknięcie robót prowadzonych metodą bezwykopową na dużych głębokościach, rezygnacja z budowy studni S7 - betonowej $\phi 1200\text{mm}$, usytuowanej w nienormatywnym oddaleniu od istniejącego wodociągu oraz kabla energetycznego) i ograniczy możliwość naruszenia stateczności posadowienia budynku jw.
- Budowa odcinka kanalizacji S4 – S7.2 wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Właściciela działki nr 113/24 na powyższe.
- Projektowane studzienki betonowe winny być z kinetami wyprofilowanymi fabrycznie.
 - Dla studzienki S3 i S8 na sieci należy zastosować kinety zbiorcze. Dla studzienki S8.1 na przyłączy do budynku Sosnowa 4D zaleca się zastosować kinetę z dopływem prawnym.
 - Na istniejącej studzienice rewizyjnej włączeniowej (ozn. jako i1 w projekcie), która jest studzienką o średnicy 400mm, wykonaną z tworzywa sztucznego, z kinetą przelotową prostą i włazem na obc. 5t, należy wymienić istn. właz na właz klasy D400 z pierścieniem odciążającym. Włączenie projektowanej kanalizacji należy wykonać do kinety studzienki (istniejące przyłącze z budynku Sosnowa 12 jest połączone z nawiertki do w/w studzienki).
 - Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych na gazociągach. Do odbioru kanalizacji należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy robót o wykonaniu w/w zabezpieczeń, potwierdzone przez eksploatatora gazociągów.
 - Wszelkie roboty na istniejącej kanalizacji sanitarnej bądź w jej pobliżu Wykonawca winien

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100
faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 18 692 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288


e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl
tel./faks 33-8515444
tel./faks 33-8515535

Dział Gospodarki Ściekami
43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27

prowadzić pod nadzorem naszych Pracowników.

Jeden egzemplarz przekazanej do uzgodnienia dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach, drugi egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami

mgr inż. Sylwia Rymorz

Załączniki: 1 egz. dokumentacji jw.;
Kopie: GS.

INWESTOR : Gmina Cieszyn
Rynek 1, 43-400 Cieszyn,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

TEMAT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Sosnowej, Dębowej, Długiej w Cieszynie
wraz z przyłączami
(wg art. 29a Prawa budowlanego).

LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna Cieszyn,
obręb 57
działki nr : 85/6, 113/21, 118/5, 129/2, 113/20, 113/22, 113/24, 113/25,
113/26, 113/27, 113/29, 113/23, 113/31, 113/36, 113/32, 113/36

BRANŻA : Instalacyjna

FAZA : Projekt budowlany

Projektował : *mgr inż. Jerzy Jarząb,*

Sprawdził: *mgr inż. Anna Jarząb*

marzec 2018 r.

mgr inż. Jerzy Jarząb
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,
wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczeń.
Decyzja Nr 359/01

mgr inż. Anna Jarząb
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,
wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczeń.
Decyzja Nr 359/01


Cieszyn, dnia 28.06.2018 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Dział Gospodarki Ściekami
ul. Motokrosowa 27
43-400 Cieszyn**

Dotyczy: *uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w rejonie ul. Sosnowej, Dębowej i Długiej w Cieszynie – pismo znak
L.dz.GS/648/2018 z dnia 20.06.2018r.*

W nawiązaniu do pisma znak L.dz.GS/648/2018 z dnia 20.06.2018r. informujemy, że
była rozpatrywana możliwość przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej po działce nr 113/24
wzdłuż ogrodzenia z działką 113/22, lecz właściciele działki nie wyrazili zgody na w/w
przebieg kanalizacji sanitarnej.

Właściciele działki 113/24 wyrazili zgodę jedynie na przebieg po działce 113/29, której są
współwłaścicielami.



Z poważaniem


mgr inż. Jerzy Jarząb

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. a/a