



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Cieszynie**

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 0229,  
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

**HYDROEKO Jerzy Jarzab**  
**43-400 Cieszyn**  
**ul. Wiejska 51**

Wasz znak:

Miejscowość, 19.03.2018r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.077.18

Dot.: uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sosnowej w Cieszynie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640, załącznik nr 2: tabela nr 2,3 – n./pr., stal i śr./pr., PE)*

W miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią gazową na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabudować rury ochronne na szerokości strefy ochronnej gazociągu.

Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.



W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Cieszynie, ul. Morcinka 10, **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami**. Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CIA KIEROWNIKA  
Gazownia w Cieszynie  
  
Krzysztof Waniotka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

**Sprawę prowadzi:** Specjalista ds. technicznych – Krzysztof Stoszek

Nr SAP 16045720

Załącznik: 1 plan

Kopia: a/a







Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Gazownia w Cieszyńcu  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyń  
tel/faks 33 852 02 29, 33 851 85 60  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

Przez określony na planie teren  
nie przebiega podziemna sieć  
gazowa

— sieć gaz. śr. pr.

— sieć gaz. n. pr.

Zalecenie do pisma znak:  
PSG-2A.0157.763.077.18  
z dnia 19.03.2018r.

Specjalista ds. Technicznych

Krzysztof Staszko

