

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 0229,
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

HYDRO-INSTAL

Zakład Instalacji Sanitarnych
Homa-Homa Sp.J.
43-391 Mazańcowice 178

Wasz znak:

Cieszyn, 29.10.2018r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.400.18

Dot.: uzgodnienie projektowanej lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen Władysława Sikorskiego w Cieszynie na dz. nr. 18 obr. 55; 53/3, 53/80, 53/81, 53/82, 53/83, 53/66 obr. 56, 3/60 obr.57.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Przy pracach w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.