



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: 024/TS1.WTS/2018/TT-2

Ustroń, dnia 28.11.2018r.

Do

Gmina Cieszyn

ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do działek nr **53/3, 53/83, 53/80, 53/81, 53/82** zlokalizowanych w **Cieszynie** przy **ul. Sikorskiego** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości **3,0 m³/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem z **istniejącego** wodociągu z rur **PE** o średnicy **225mm** zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.

Ciśnienie statyczne w wodociągu na rzędnej ok. 290,00m wynosi ok. **0,5MPa**.

2. Inne warunki: **Jako armaturę wodociągową należy zastosować zasuwy firmy Hawle lub AVK, armaturę hydrantową firmy Jafar. Sieć wodociągową należy w całości zaprojektować z rur polietylenowych, opancerzonych, klasy 100, szeregu SDR17 o średnicy 63mm. Pancerz i rura przewodowa wyprodukowana z surowca PE 100RC. Projektowane przyłącza wykonać z rur PE-HD klasy 100 RC opancerzonych. W wykopach otwartych zastosować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości 100mm z folii PE z wkładką ze stali wysokogatunkowej lub na odcinkach wykonanych metodą przewiertu dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, które należy połączyć z sąsiadującą wkładką w taśmie oznaczeniowej oraz połączyć z skrzynkami zasuwowymi celem radio lokalizacji sieci wodociągowej**
3. Projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
4. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Odbiór techniczny, nadzór oraz włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej będącej własnością W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu wraz z dostawą przynależnej armatury wykona wyłącznie Rejon Sieci w **Cieszynie, tel.: 33 857 96 60**
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) **należy dostarczyć w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie - 2szt i w wersji cyfrowej -1szt, wraz z szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi.**
 - ocenę higieniczną właściwego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294).
8. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 - podpisaniu umowy o dostawie wody.
9. W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego należy instalację wewnętrzną rozdzielić i zabudować zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączy:
 - zgodnie z podpisaną umową o „Przyłączenie do sieci wodociągowej” pozostaje własnością Inwestora, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu zgodnie z podpisaną umową „Użyczenia przyłącza wodociągowego” administrują odcinek przyłącza wodociągowego do wężła wodomierzowego łącznie.
11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłączy wodociągowych,
 - utrzymanie w czystości i w porządku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunków dostępu do wodomierza,
 - zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrożeniem instalacji wodociągowej,
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury wodociągowej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Natalia Stańko, e-mail: nstanko@wzc.com.pl, tel.: 33 854 22 44 wew. 930

Otrzymują: 1x adresat

1 x a/a.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. *Piotr Kasprzyca*