

ZP.271.1.10.2019

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: postępowania nr ZP.271.1.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Cieszynie**”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2: Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe wykonane w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego przedmiary?

Odpowiedź: Nie. W dniu 24 czerwca 2019 r. zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, zgodnie z którą kosztorysy ofertowe winny być dostarczone zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Pytanie 3: W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt. 2f zapisano: wykonanie zbiorników ppoż. – prosimy o wskazanie pozycji przedmiarów, w którym ujęto nakłady rzeczowe na ten zakres robót lub o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 5: W udostępnionej dokumentacji brak przedmiaru na wykonanie instalacji gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiedź: Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: „Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować *przedmiaru* robót”. Ponadto zgodnie z pkt 12.3 SIWZ, wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia wymaganego rezultatu.

Pytanie 7: W poz. 41 przedmiaru wewnętrznych instalacji sanitarnych zaliczono 13 szt. umywalek wpuszczanych w blat. W przedmiarze brak nakładów na dostawę i montaż blatów (rodzaj materiału). Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia

własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 8: W poz. 51 przedmiaru wewnętrznych instalacji sanitarnych zaliczono nagrzewnice wodne – 2 szt. W przedmiarze brak nakładów na rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej. W związku z tym to do wykonawcy należy wybór jakie prace tymczasowe/towarzyszące zastosować, tj.: czy przy pracach związanych z montażem nagrzewnic korzystać z rusztowania czy też np. z podnośnika, itp.

Pytanie 9: W poz. 5 przedmiaru wewnętrznych instalacji sanitarnych zaliczono grzejniki stalowe 2-płytowe **ocynkowane**, w opisie technicznym mowa o grzejnikach aluminiowych. Prosimy o zestawienie grzejników z podaniem wielkości, typu grzejnika i materiału z jakiego ma być wykonany.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 10: W przedmiarze instalacji el. 5 brak nakładów na dodatki za podejścia do hydrantów, płukanie i próby szczelności. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej. Jako, że wskazują Państwo prace towarzyszące niezbędne do dokonania odbiorów przedmiotowych instalacji, zakres i wartość tych prac winniście określić w robotach podstawowych.

Pytanie 11: W przedmiarze brak nakładów na przekucia przez ściany i zabezpieczenie ppoż przejść przez ściany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 12: W PT instalacji wody „ zaprojektowano instalację wody ciepłej i cyrkulacji z przewodów polipropylenowych (PP) stabilizowanych perforowana wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie ...” w przedmiarze nie wyodrębniono rur dla wody zimnej (z rur PP-10) i wody ciepłej i cyrkulacji (PP-stabi); ponadto opisano jako łączone na zacisk. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje wody należy wykonać z rur PP łączonych na zgrzewanie i wydzielenie rur dla zw, cw i cyrkulacji.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 13: W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt.2b w zakresie robót do wykonania zapisano : „ wykonanie instalacji gazowej „ natomiast w PT wewnętrznej instalacji gazowej zapisano : „Wewnętrzną instalacje gazu w budynku projektuje się z rur łączonych za pomocą spawania. **Na zewnątrz budynku instalacje gazu zaprojektowano (?)** z rur polietylenowych HDPE 100SDR 11 Dz90x8,2 mm łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych” – czy przyłącze gazu Dz90x8,2mm jest istniejące czy do wykonania, jak zapisano w PT instalacji? W załączniku nr 4 nie wyspecyfikowano przyłącza gazu, a w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brak projektu przyłącza gazu; prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmian istniejącego przyłącza gazu, w związku z czym dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji projektowej budowy nowego przyłącza.

Pytanie 14: Czy na obszarze projektowanej Sali gimnastycznej występuje przewody lub urządzenia podziemne, które muszą być zdemontowane lub przełożone w związku z budową Sali, jeżeli tak to jak będą rozliczane te roboty?

Odpowiedź: Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Pytanie 15: Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia wody do budynku z podaniem ciśnienia na wcince w celu sprawdzenia czy wydajność nowomontowanych hydrantów będzie prawidłowa.

Odpowiedź: Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej znajdują się w części formalno-prawnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej (Załącznik nr 5 - Projekt budowlany – Architektura – cz. 1 – dokumenty formalno-prawne), w tym badania wydajności.

Pytanie 16: W przedmiarze przyłącza wody brak nakładów na studzienkę wodomierzową, na wcinke fi 63 mm do istniejącego wodociągu PE90 mm (na opaskę?) oraz na zabezpieczenie kolizji z kablem energetycznym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 21: Proszę o potwierdzenie że wykreślone pozycje przedmiaru budowlanego nie są elementem wyceny (wycinka drzew, wyposażenie sportowe – trybuna, kozioł, materace).

Odpowiedź: Wykreślone pozycje przedmiaru nie są elementem wyceny. Informacja taka zamieszczona została w pkt. II załącznika nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – część ogólna.

Pytanie 22: Proszę o potwierdzenie ilości i wymiarów okien sali gimnastycznej (16 szt. o wymiarze 180/235 cm). Na przekroju BB oraz na rys.4 widoczne są otwory okienne o wysokości 4,6m.

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 9 szt. okien o wymiarze 180/206 cm oraz 7 szt. o wymiarze 180/436 cm.

Pytanie 23: Zaprojektowano drzwi wewnętrzne PVC EI30 (drzwi pomiędzy szkołą i łącznikiem). Aby spełnić ten wymóg oraz aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie pozostałych drzwi sugerujemy zmianę wszystkich drzwi na aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych spełniających wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 24: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty. Sugerowany termin to 05.07.2019. Przesunięcie terminu znacząco zwiększy możliwości na przygotowanie optymalnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30 lipca 2019 r. do godziny 10:00

Pytanie 27: W przedmiarze instalacji wewnętrznej oraz przedmiarze przyłączy brak jest przyłącza gazowego. Czy uwzględnić je w wycenie?

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmian istniejącego przyłącza gazu, w związku z czym dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji projektowej budowy nowego przyłącza.

Pytanie 28: Proszę o zamieszczenie rozwiązania stanowiska czerpania wody dla wozów straży pożarnej.

Odpowiedź: Rozwiązanie stanowiska czerpania wody dla wozów straży pożarnej - stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych - utwardzone miejsce do ustawienia pomp pożarniczych służących do poboru wody ze zbiorników. Na w/w stanowisku znajduje się studzienka ssawna stanowiąca część uzbrojenia zbiornika ppoż., do której doprowadzony jest przewód ssawny.

Przewód ssawny w punkcie poboru wody należy zakończyć nasadą 160 wg PN-M-51038:2015-08 oraz pokrywą dopasowaną do nasady 160 wg PN-91/M-51024. Część górną przewodu ssawnego należy wyprowadzić na wysokość 35 cm ponad poziom utwardzonego terenu. Zbiorniki zostaną wykonane jako prefabrykowane – króćce przyłączeniowe powinny być standardowym ich wyposażeniem. Zbiorniki zgodne z normą PN-B-02857/1982.

Pytanie 29: Dotyczy instalacji wentylacji. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dla instalacji wentylacji mechanicznej – na stronie Zamawiającego takowy przedmiar nie został zamieszczony.

Odpowiedź: Zgodnie z §4 ust. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: „Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. Ponadto zgodnie z pkt 12.3 SIWZ, wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie 34: Pozwolenie na budowę. Do załączonej dokumentacji, nie dostarczono pozwolenia na budowę. Czy obiekt posiada pozwolenie na budowę, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 40: Stolarka. Drzwi zewnętrzne w łączniku od starej szkoły, nie zaprojektowano jako drzwi ppoż. W jaki sposób Zamawiający zamierza spełnić wymagania przeciwpożarowe. Prosimy o informacje czy te drzwi mają być przegrodą EI. Prosimy o udostępnienie uzgodnionej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne w łączniku od strony szkoły - dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w łączniku – wymagana odporność ogniowa EI 60. Udostępniona w niniejszym postępowaniu dokumentacja projektowa uzgodniona została przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.

Pytanie 41: Uzgodnienia projektu przez Rzeczoznawcę do Spraw PPOŻ. Czy projekt jest uzgodniony z zakresie ochrony przeciwpożarowej, brak pieczętek na projektach. Jeśli projekt jest uzgodniony to prosimy o udostępnienie projektów budowlano-architektonicznych i wykonawczych z uzgodnieniami ppoż.

Odpowiedź: Udostępniona w niniejszym postępowaniu dokumentacja projektowa uzgodniona została przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.

Pytanie 42: Wyposażenie stałe i ruchome. W opisie technicznym projektu zestawiono urządzenia wyposażenia. W przedmiarach część z tych urządzeń zostało wykreślonych. Co jest w zakresie do wykonania wyposażenia stałego i ruchomego, prosimy o sprecyzowanie i wskazanie tych urządzeń.

Odpowiedź: Wykreślone pozycje przedmiaru nie są elementem wyceny. Informacja taka zamieszczona została w pkt. II załącznika nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – część ogólna.

Pytanie 43: Miejsca postojowe dla samochodów. W STWiOR istnieje zapis, że należy wykonać 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, w PZT widnieje 10 miejsc dla samochodów osobowych i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o doprecyzowanie, który zapis jest poprawny i poprawę dokumentacji budowlano-architektonicznej i wykonawczej.

Odpowiedź: Należy wyznaczyć 12 miejsc postojowych, z czego dwa (2) są przeznaczone dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Pytanie 44: Instalacje elektryczne – uzgodnienia Tauron. Czy należy skalkulować wykonanie procedury przyłączenia obiektu w zakresie: a. Wydania aktualnych warunków uzgodnień przyłączeniowych instalacji elektrycznej z Tauron dotyczącej zwiększenia mocy przyłączeniowej.

W przypadku braku aktualnych warunków, kiedy zamawiający przewiduje podpisanie pełnomocnictwa dla Wykonawcy.

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie otrzymała warunki techniczne nr WP/081056/2017/O06R02 przyłączenia nowego obiektu do sieci energetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. w dniu 27.10.2017 wraz z umową nr UP/081056/2017/O06R02.

Warunki przyłączenia są w projekcie, Tauron wyraża zgodę na przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz obiektu wg aktualnych standardów (zabezpieczenie przelicznikowe, za licznikowe, możliwość oplombowania, zamek energetyczny itp.), projekt przewiduje zabudowę złącza w ścianie. Warunki z dnia 26.10.2017 ważne 2 lata. Umowę przyłączeniową podpisuje Inwestor, należy przed rozpoczęciem prac wystąpić o aktualizację umowy przyłączeniowej i podpisanie.

Pytanie 49: W jaki sposób Zamawiający zamierza wykonać ocieplenie ściany pomiędzy salą gimnastyczną, a istniejącym budynkiem. Czy należy skalkulować wykonanie ocieplenia ściany wełną mineralną.

Odpowiedź: Ocieplenie ściany pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem - ściana zewnętrzna łącznika jest ocieplona wełną mineralną gr. 18 cm.

Pytanie 50: Zgodnie z zapisami SIWZ „cena oferty jest ceną ryczałtową” oraz Umowy „wynagrodzenie... jest wynagrodzeniem ryczałtowym”. Umowa par.16, pkt 2d; 2e - Zamawiający na żadnym etapie nie żąda złożenia kosztorysu ofertowego, czynników cenotwórczych, materiałów zamiennych. Wobec powyższego, na jakiej podstawie Zamawiający wprowadza do umowy zapisy odnoszące się do kosztorysu ofertowego, czynników cenotwórczych, materiałów zamiennych [przypadku np. ograniczenia lub rezygnacji z części zakresu].

Prosimy o wyjaśnienie lub korektę zapisów w Umowie par.16, pkt 2d; 2e.

Odpowiedź: W dniu 24 czerwca 2019r. zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, zgodnie z którą kosztorysy ofertowe winny być dostarczone zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Pytanie 51: W SIWZ pkt 14.4 jest zapis dotyczący złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. W Umowie natomiast brak zapisu odnoszącego się do harmonogramu. Prosimy o wyjaśnienie lub korektę zapisów.

Odpowiedź: W dniu 24 czerwca 2019 r. zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy poprzez dodanie w § 6, punktu 2a o treści: „Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazania go zamawiającemu. Harmonogram musi być sporządzony przez wykonawcę we współpracy z zamawiającym”.

Pytanie 55: Jakiej grubości są stropy – wg dokumentacji 12cm i 22cm [opis techniczny str. Pkt 2.3] wg przedmiaru gr.12; 20; 22cm?

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 58: Tynk zewnętrzny – wg opisu technicznego „akrylowy” wg przedmiaru „mineralny” – jaki winien być przyjęty do wyceny?

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 59: Brak wykonania tynku mozaikowego na cokole [wg Opisu technicznego].

Odpowiedź: Zgodnie z projektem (część architektoniczna - opis techniczny) cokół (ściany do wysokości niższego gzymsu) należy wykończyć mozaikowym tynkiem żywicznym w kolorze ciemnoszarym (RAL 7015).

Pytanie 61: El.1 do 3 – Parking; Chodniki i schody terenowe; Zjazd publiczny – brak w przedmiarach pozycji - zdjęcia lub rozebrania istniejącej nawierzchni, robót ziemnych [korytowanie] wraz z odwozem. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia

własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 62: El.1 do – Parking; Chodniki i schody terenowe; Zjazd publiczny – brak zdjęcia lub rozebrania istniejącej nawierzchni z wywozem. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 64: Budowa Sali koliduje z istniejącym zadrzewieniem. Brak koniecznej wycinki drzew na terenie projektowanej inwestycji. Czy Inwestor posiada zezwolenie na wycinkę? Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Informacja o braku konieczności wycinki drzew zamieszczona została w pkt. II załącznika nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – część ogólna.

Pytanie 65: Brak utwardzenia płytami chodnikowymi (dno rowu) oraz płytami ażurowymi (skarpy rowu). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 66: W przedmiarze ujęto „Zjazd publiczny”, natomiast wg Opisu technicznego „Projektowany zjazd publiczny zostanie wykonany na podstawie odrębnego postępowania”. Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów.

Odpowiedź: Precyzyjnie wg opisu technicznego „Projektowany zjazd publiczny zostanie zrealizowany na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego”, czyli odrębną procedurą uzyskana zostanie zgoda na jego realizację. Tak więc zjazd ten wchodzi w zakres zamówienia i należy wykonać go zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 67: Mając na uwadze wymagania Zamawiającego dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem konieczność dokładnej analizy wszystkich części składowych zapytania ofertowego, prosimy o przesunięcie terminu składania oferty w celu sporządzenia

prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30 lipca 2019 r. do godziny 10:00

Pytanie 68: Co należy ująć w poz. 4 przedmiaru „kanalizacja deszczowa” opisane jako „zakup, dostawa i montaż wpustu rynnowego z osadnikiem –system „?”

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej, a w tym przypadku także wpust z osadnikiem zgodny z systemem orynnowania jaki przyjmie wykonawca do wyceny.

Pytanie 69: W specyfikacji technicznej str. 42 zapisano „...zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru konieczne jest wykonanie dwóch podziemnych zbiorników ppoż o pojemności 100m³ każdy ... „, i na str. 43 „ zbiorniki będą wyposażone w orurowanie wewnętrzne DN 110, zawór pływakowy i kosze ssawne DN 100 – 2szt.” a na rys. 15 opisano elektrozawór i presostat RT. Prosimy o potwierdzenie, że te elementy należy wycenić w części budowlanej w cenie zbiorników ppoż lub wskazanie pozycji , w której należy ująć nakłady na ten zakres robót.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 70: prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru instalacyjnego, w której ujęto nakłady na „rurę zasilającą zbiorniki ppoż DN 32 mm PE-HD100” wraz z robotami ziemnymi i pozostałymi – opisanymi na str. 43 specyfikacji technicznej lub o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 72: W poz. 126 przedmiaru budowlanego występują okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi w ilości 358,590 m² Brak jest malowania tych sufitów. Czy

malowanie tych sufitów w w/w ilości należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 74: Stolarka – poz 103 przedmiaru budowlanego „Zakup, dostawa i montaż okna PCV 180*235 wg zestawienia stolarki rys. 14 16 szt.” na rysunku nr 3 rzut przestrzeni nad salą gimnastyczną jest zaznaczone 9 szt. okien 180*235 i 7 szt. okien 180*460. Prosimy o przysłanie poprawnego zestawienia stolarki okiennej.

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 9 szt. okien o wymiarze 180/206 cm oraz 7 szt. o wymiarze 180/436 cm.

Pytanie 77: Ściany części szatniowo-sanitarnej

a) W pozycji 65 przedmiaru budowlanego (ściany z bloczków betonu komórkowego 24 cm) – ilość w osiach D i F powinna wynosić $2 \times (20,03 \times 3,53)$ m² a jest tylko $20,03 \times 3,53$ m². Czy należy uwzględnić w ofercie brakującą ilość tych ścian $20,03 \times 3,53$ m² = 70,706 m²?

b) Brak w przedmiarze ścian grubości 18 cm oddzielających kotłownię od pozostałych pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarne. Czy ściany te należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to proszę podać ich ilość i z czego mają być wykonane.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 78: Brak w przedmiarze wentylacji mechanicznej. Prosimy o przysłanie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 80: Prosimy o przysłanie przedmiaru instalacji gazowej.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia

ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 82a: W interesie Inwestora/ Użytkownika Hali sportowej jest zastosowanie rozwiązań, technologii i produktów trwałych i wysokiej jakości, a zatem unikanie rozwiązań i produktów o niskiej jakości mających negatywny wpływ na trwałość posadzki sportowej oraz zdrowie jej użytkowników.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie elementy składowe systemu pochodziły od jednego renomowanego, producenta, rozumianego, jako zakład/firma, zatrudniająca ludzi, którzy wytwarzają elementy podłogi sportowej oraz kontrolujący cały proces produkcji na podstawie norm i certyfikatów (np. ISO) oraz stanowiły rozwiązanie systemowe?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zamawiający wymaga, by podłoga stanowiła rozwiązanie systemowe zgodne z wymaganiami określonymi w modyfikacji.

Pytanie 82b: Czy Zamawiający będzie wymagał od producenta systemowej podłogi sportowej dostarczenia aktualnych certyfikatów wraz z raportami z badań potwierdzających zgodność podłogi z normą EN 14904, dla parametrów: absorpcja energii, odkształcenie standardowe, odbicie piłki, współczynnik poślizgu, obciążenie toczne, odporność na zużycie, odporność na uderzenie, odporność na wgłębienie, połysk, współczynnik odbicia światła wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for Sports Surface Sciences – Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie wymagał stosownych certyfikatów przed montażem podłogi sportowej. Wykaz wymaganych certyfikatów znajduje się w opisie technicznym.

Pytanie 83: W interesie Inwestora/ Użytkownika Hali sportowej jest, aby zainstalowana podłoga sportowa służyła przez długie lata, zachowując niezmiennie wysoką, jakość oraz niezmiennie parametry użytkowe, sportowe oraz mechaniczne, i nie wymagała wymiany. Możliwość wielokrotnego odnawiania podłogi, to cecha, która zapewni wieloletnie jej użytkowanie.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia sportowa z drewnianych paneli posiadała możliwość zeszlifowania łącznie do 7mm ich grubości, z zachowaniem pełnej stabilności oraz walorów sportowych, użytkowych i mechanicznych, co oznacza w praktyce nawet 10-krotne szlifowanie/ponowne lakierowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zgodnie z modyfikacją zamawiający wymaga by podłoga posiadała możliwość wielokrotnej renowacji uszkodzonej w trakcie eksploatacji warstwy wierzchniej do min. 6mm z zachowaniem pełnej stabilności oraz walorów sportowych, użytkowych i mechanicznych.

Pytanie 84a: Naturalną właściwością drewna jest reagowanie na zmiany wilgotności

powietrza. Dostępne są systemowe drewniane podłogi sportowe, w których elementy warstwy wierzchniej (panele/ deski sportowe) są fabrycznie lakierowane również od spodu. Warstwa lakieru na spodniej stronie stanowi dodatkową barierę przeciwwilgociową i ochronę desek sportowych.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby panele/ deski stanowiące wierzchnią warstwę zainstalowanej podłogi sportowej posiadały fabrycznie położoną warstwę lakieru na ich spodniej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zgodnie z modyfikacją zamawiający nie wymaga by podłoga była lakierowana od spodu aczkolwiek wymaga by wierzchnia warstwa zainstalowanej podłogi posiadała zabezpieczenie przeciwwilgociowe na spodniej stronie. Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób wymóg ten ma być spełniony.

Pytanie 84b: Czy Zamawiający zaakceptuje systemową podłogę sportową z nawierzchnią z litego drewna, która z racji swej budowy nie rozwarstwi się, a w przypadku zalania – wyschnie i powróci do swego pierwotnego swego wyglądu?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zgodnie z modyfikacją zamawiający wymaga by podłoga wykonana była z litego drewna.

Pytanie 85: Jedno z wymagań normy PN EN 14904 dla podłóg sportowych, to odporność na obciążenie toczne o wartości większej lub równej 1500 N. Podłogi sportowe w halach są często obciążane kosztami najazdowymi lub trybunami ruchomymi. Niejednokrotnie konieczne jest wprowadzenie na podłogę ciężkiego sprzętu, np. podnośnika nożycowego w celu naprawy oświetlenia sufitowego.

Czy Zamawiający będzie wymagał podłogi, która dzięki swej budowie nie wymaga dodatkowych wzmocnień konstrukcji wsporczej i wytrzymałe obciążenie toczne min. 3000 N?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zgodnie z modyfikacją zamawiający wymaga, by podłoga sportowa spełniała wymagania w zakresie odporności na obciążenia toczne zgodnie z normą PN EN 14904

Pytanie 86: Jednym z istotnych parametrów podłogi sportowej jest absorpcja energii, współczynnik odpowiadający za ochronę stawów uczestników zajęć sportowych niezależnie od wykonywanych ćwiczeń. Czy zatem zamawiający będzie wymagał zastosowania podłogi sportowej z absorpcją energii na poziomie 55-75%.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by podłoga sportowa spełniała wymagania w zakresie absorpcji energii zgodnie z normą PN EN 14904

Pytanie 87: Biorąc pod uwagę to, iż lakierowanie podłóg na budowie odbywa się każdorazowo w innych warunkach (m.in. różna wilgotność powietrza podczas lakierowania, różna temperatura, różna ilość warstw lakieru, różnice w ilości nanoszonego lakieru, możliwość zabrudzenia, zapylenia poszczególnych warstw nakładanego na budowie lakieru), zwracamy uwagę na to, iż tak wykończona podłoga sportowa nawet przy zastosowaniu

certyfikowanych lakierów, może nie spełniać parametrów normy PN-EN 14904 w zakresie:

- współczynnika poślizgu,
- odporności na ścieranie,
- odporności na wgniecenie,
- odporności na uderzenie,
- połysk – powierzchnie lakierowane,
- odbicie światła,
- emisje formaldehydu,
- zawartości pentachlorofenolu
- reakcji na ogień,

Bez dodatkowych badań wykonanych po wykończeniu podłogi na budowie nie można stwierdzić zgodności podłogi z normą PN-EN 14904. Czy w związku z powyższym Inwestor będzie wymagał wykonania podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904 lakierowanej fabrycznie?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących podłogi sportowej (pełny tekst modyfikacji znajduje się poniżej odpowiedzi na pytania). Zgodnie z modyfikacją zamawiający wymaga by podłoga spełniała wymagania normy PN EN 14904.

Pytanie 88: Wg projektu ściany fundamentowe S1 są z bloczków gr. 24cm; S2 gr.25cm, natomiast w przedmiarze przyjęto ściany fundamentowe żelbetowe gr.30cm oraz 24cm . Prosimy o wyjaśnienie tych grubości i wskazanie co należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 91: Stolarka okienna sali gimnastycznej – prosimy o wyjaśnienie jak to jest, że w projekcie występują znaczne różnice między rysunkami i tak:

wg zestawienia [brak symboliki!] okna w/w mają wymiar 180x235cm – 16 szt i tak przyjęto do przedmiarów, a rysunki wskazują inaczej wg rzutu 180x230; 180x460cm wg przekroju B-B występuje wysokość okien 436cm, 206cm

Jakie należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 9 szt. okien o wymiarze 180/206 cm oraz 7 szt. o wymiarze 180/436 cm.

Pytanie 92: W poz. 5 przedmiaru „Kanalizacja deszczowa „, zaliczono :” zakup, dostawa i montaż odwodnienia liniowego z polimerobetonu l=4,3m – 12 kpl.” natomiast na rys. 10 wrysowano przy wejściu do budynku jedno odwodnienie liniowe z polimerobetonu L= 4,3 m. Prosimy o wyjaśnienia lub korektę przedmiaru oraz podanie wielkości odwodnienia i rodzaju rusztu.

Odpowiedź: Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 1 komplet odwodnienia liniowego z polimerobetonu L=4,30 m z rusztem żeliwnym mocowanym na śrubę.

Pytanie 93: W przedmiarze kanalizacja deszczowa brak nakładów na roboty ziemne dla drenażu (rur i studzienek) oraz odwodnienia liniowego i podsypek oraz odwozu nadmiaru ziemi z opłatą za wysypisko. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 94: W przedmiarze kanalizacja deszczowa w poz. 12 zaliczono rury dla ciągów głównych z PVC fi 160 mm, natomiast nie zaliczono odcinków : R2-SD1 -5,56m; R3-SD2-1,35m; R4-SD3-5,57 m;R5-SD4-8,56m;R6-SD5-6m;R7-SD6-9,05m; R8-SD7-7,1m; R9-SD8-1,5m; R11-SD9-R10-4,7m+1,5m; R8-SD10-1,5m: W1-SW1-0,95m:W2-SW2-),95m. Prosimy o korektę przedmiaru w poz.12 o ilości brakujących rur oraz o korektę wykopów zasypek, zagęszczania i podsypek. Ponadto prosimy o dopisanie pozycji na odwóz nadmiaru ziemi dla elementu 2/ przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 95: Na rys. 11 występują wpusty uliczne W1- z SW1 i W2 z SW2 ; w przedmiarze brak nakładów na ten zakres robót ; prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 96: W poz. 7 przedmiaru kanalizacji deszczowej zaliczono wykopy jamiste dla 11 studzienek fi 600 mm . Prosimy o korektę ilości w tej pozycji przedmiaru. (głębokość posadowienia studzienek SD1-1m; SD2-1,2m;SD3-1,7m: SD4-2,5m:SD5-1,5m; SD7-1,3m;SD8- i SD9-1,2m;SD10-12m; SW1-1,7m;SW2-2,8m + grubość podsypki) oraz podsypek zasypek.

Odpowiedź: W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia

ryczałtowego, co zgodnie z pkt 12.3 SIWZ wymaga od wykonawców przeprowadzenia własnej oceny i obliczenia ilości robót, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej.

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. zmianę „opisu technicznego” w zakresie opisu podłogi sportowej w ten sposób iż dopuszcza zamontowanie wszystkich podłóg wykończonych litym drewnem spełniających zharmonizowaną normę PN EN 14904 przy założeniu, że:

- podłoga musi posiadać możliwość wielokrotnej renowacji uszkodzonej w trakcie eksploatacji warstwy wierzchniej, do min. 6mm z zachowaniem pełnej stabilności oraz walorów sportowych, użytkowych i mechanicznych.
- twardości drewna w skali Brinell'a min 3,6,
- wierzchnia warstwa zainstalowanej podłogi musi posiadać zabezpieczenie przeciwwilgociowe na spodniej stronie (lakierowanie, folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa itp.) zgodnie z zastosowanym systemem podłogi sportowej,
- podłoga winna posiadać klasyfikację reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 i być sklasyfikowana na poziomie min. Cfl-S1.

Wymagane dokumenty dla całego systemu podłogi sportowej


- certyfikaty wraz z raportami z badań potwierdzające zgodność podłogi z normą PN-EN 14904 jako typ A4 w zakresie absorpcji energii, odkształcenia standardowego, współczynnika poślizgu, odbicia piłki, obciążenia tocznego, odporności na zużycie, uderzenie i wgłębienie, połysku zwierciadlanego i odbicia światła, raporty z badań wykonane przez uprawnione niezależne jednostki badawcze zrzeszone w ISSS;
- raport z badań wykonany przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający emisję formaldehydu na poziomie E1;
- deklaracja właściwości użytkowych producenta;
- raport z badań potwierdzający trudno zapalność systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg PN EN 13501:1, raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną;
- certyfikat FIBA I poziom, IHF oraz BWF dla rozgrywek międzynarodowych, certyfikat PZKosz oraz pozytywna opinia PZPS;
- certyfikat FSC oraz PEFC na warstwę wierzchnią;
- atest higieniczny PZH;
- karta techniczna warstwy wierzchniej potwierdzająca wymagania techniczne.

2. zmianę treści pkt 13.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie:

„Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót, jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, a wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj.

wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót. W związku z tym, do wyceny wykonawca winien przyjąć rozwiązania wynikające z udostępnionej dokumentacji projektowej”.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej



Marcin Rycko