

parametry techniczne centrali wentylacyjnej		
L.P.	Opis wymagań	Parametry wymagane
1	Typ centrali	RecoveryRotaryVertical
2	Wydajność nawiewu	minimum 8 000 m <sup>2</sup>
3	Wydajność wywiewu	minimum 8 000 m <sup>2</sup>
4	SFP Zimą (EN 13779)	maksimum 2,06 kW/m <sup>3</sup> /s
5	SFP Latem (EN 13779)	maksimum 2,06 kW/m <sup>3</sup> /s
6	Klasa efektywności energetycznej	minimum A