




Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 479 4 300 | gstaszkiwicz@um.cieszyn.pl



Cieszyn 26.09.2019 r.

**Szanowna Pani
Irena Fluder - Kudzia
Radna Rady Miejskiej Cieszyna**

D.0124.1.57.2019

W odpowiedzi na Pani zapytanie znak BRM.0003.122.2019 z dnia 4 września 2019 roku, dotyczące zalania piwnic kamienicy przy ul. Frysztańskiej 7 na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych i wystąpieniem deszczu nawalnego w dniu 19 sierpnia 2019 roku uprzejmie informuję:

- Projekt budowlany przebudowy ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej wraz z budową muru oporowego w swym zakresie przewidział konieczność budowy nowej kanalizacji deszczowej z jej zrzutem do rzeki Bobrówka.
- Wykonana kanalizacja deszczowa zabezpieczy wskazany teren z przyległymi kamienicami do przejścia wód opadowych i roztopowych z tego obszaru, posiadając rezerwę do przejścia wód opadowych z przyległej ul. Hażlaskiej. Dodatkowo w ramach przebudowy ulicy wody opadowe z dachów przyległych kamienic zostały ujęte w system kanalizacji deszczowej i włączone do nowo wykonanej sieci kanalizacyjnej. Dotychczas wody te były zrzucane bezpośrednio na przyległy chodnik, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi publicznej i zawilgocenie ścian piwnic budynków.
- Drogi powiatowe na terenie miasta Cieszyn są ubezpieczone. W przypadku wystąpienia szkody koszty ponosi ubezpieczyciel.
- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskał Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wody Polskie.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Przemysław Major
II Z-ca Burmistrza Miasta

Otrzymują:

- * Adresat
- * Pan Łukasz Bielski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- * UM.OR-I
- * MZD.DZ a/a.