PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OBUDOWY:

GRODZICE (stal S235):
minimalny moment bezwładności 22550cm^4/m
minimalny sprężysty wskaźnik wytrzymałości 1550cm^3/m
długość L=4.5 m 40szt. x 4.5m x 62kg/m = 11160 kg
HEB 200 (stal S235):
długość L=4.20 m 2szt. x 4.20m x61.30kg/m = 515 kg
długość L=2.70 m 2szt. x 2.70m x61.30kg/m = 331 kg

UWAGI:
1. POZIOMY I USYTUOWANIA OTWORÓW USTALIĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI TECHNOLOGICZNYMI.
2. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY ŻELBETOWE ZBIORNIKA WYKONAĆ PRZY UŻYCIU PRZEJŚĆ SZCZELNYCH DOSTOSOWANYCH DO ŚREDNICY I MATERIAŁU RUROCIĄGÓW.
3. RAMĘ ROZPOROWĄ MOŻNA ZDEMONTOWAĆ PO WYKONANIU ZBIORNIKA I ZAGĘSZCZENIU OBSYPKI .

RZUT
skala 1:50



RZUT PŁYTY POKRYWOWEJ
skala 1:50



STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
BETON C30/37 W8

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51		
Projektował: mgr inż. Z. Gębczyński specjalność konstrukcyjno–budowlana SLK/0250/POOK/03	Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4, 43–400 Cieszyn	
	Temat: Projekt budowlany budowy kanału burzowego i przelewu na istn. kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie	
	Tytuł rys.: **Komora przelewowa – rysunek szalunkowy**	
	Data: 07.2019	Skala: 1:50
		Nr rys.: 4/3