

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



Cieszyn, 21.12.2018 r.

1013344175



HYDROEKO
Jerzy Jarzab
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

TD/OBB/OMD/ 2018-12-21/0000013
1013503210

Dotyczy: uzgodnienie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przelewem burzowym - Cieszyn, ul. Schodowa / al. J. Łyska.

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.12.2018 r (data wpływu 12.12.2018) informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjnie przebiegi linii kablowych SN i nN. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów wychodzących po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót zanikowych. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
- b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. – Wydział Eksploatacji, projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/5335/2018

Załączniki: mapa szt. 1

Kopia: OMD6/MS

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

dnia : 15.11.2018

nr D.Z.: GKK.6642.2008.2018

obręb : 44 nr sekcji: działka: 121

**Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie**

Kopia mapy zasadniczej
Układy współrzędnych: płaskich prostokątnych PL-2000, v
skala 1 : 500

Znak **TD1068/MDU/2018-12-21/0000063**

Z dnia **2.1. GRU. 2018**

Legenda:

Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN
Linie kablowe oświetleniowe
Linie napowietrzne oświetleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne teletechniczne
linii naniesiono orientacyjnie

Uzgodnienie nr **5335/2018**
Data: **2.1. GRU. 2018**

W **270.60** onym terenie określono przebieg linii
urządzeń przesyłowych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej

* niepotrzebne skreślić 108/4
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji i
Kierownik Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Włodzisław Szajter

Schodowa

last.

272.13

272.00

271.80

270.42

270.08

270.00

270.19

270.44

270.34

270.74

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

270.95

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

Legenda:

—○— - proj. kanalizacja deszczowa

—┐— - proj. kanalizacji deszczowej (burzowca) do rzeki

—┐— - proj. przelew burzowy na kolektorze deszczowym

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



1014203350



HYDROEKO
Anna Jastrząb

ul. Wiejska 51
43-400 CIESZYN


Bielsko-Biała, 05.03.2019 roku

TD/OBB/OME/2019-03-07/000005
1014279877

Dotyczy: uzgodnienia zabezpieczenia linii kablowych SN własności TAURON Dystrybucja S.A.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.02.2019r. (data wpływu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Kancelaria w Bielsku-Białej 22.02.2019r.) informujemy, że dostarczony projekt dotyczący zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego SN własności TAURON Dystrybucja S.A. w Cieszynie w rejonie ul. Schodowej uzgadniamy bez uwag.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci

Adam Król

Kopia:
1xOME/MG2/27/2019