



PRZEKRÓJ A-A



RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza kanał deszczowy i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach SN stosować rury ochronne dwudzielne koloru czerwonego
3. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A celem dokonania odbioru prac zanikowych

HYDROEKO Jerzy Jarząb

43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01 Kt

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn

Temat: Projekt budowlany
budowy kanału burzowego
i przelewu na istn. kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01 Kt

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie kabla
elektroenergetycznego SN i nN**

Data: 07.2019

Skala:

Nr rys.:

6