

Cieszyn, dnia 27.12.2018 r.

GL.1.1.434.66.2018

HYDROEKO Jerzy Jarząb
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

Dotyczy: odprowadzania z przelewu burzowego wód opadowych do rzeki Olzy w km 37+137 i na wykonanie wylotu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2018 r. Nadzór Wodny w Cieszynie informuje, iż projekt odprowadzania wód opadowych do rzeki Olzy w jej km 37+137 winien uwzględniać wykonanie ubezpieczenia skarpy rzeki w miejscu wylotu narzutem kamiennym formowanym na zaprawie cementowej, na długości 5,0 m tj. po 2,5 m w górę i w dół rzeki.

KIEROWNIK
Beata Bieniek
Beata Bieniek

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW Cieszyn a/a