

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4

WYJAŚNIENIE NR 1 DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 5/ZP/DW/2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "*Przebudowa ulicy Chopina w Cieszynie.* "

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W SIWZ w pkt. 13.1 dotyczącym przyjętych kryteriów oceny ofert ppkt. e napisano: „jakość [K5]: 10 pkt.”, natomiast w tabeli zamieszczonej w tym samym podpunkcie zapisano największą liczbę punktów [K5]: 15. Prosimy o ujednoczenie zapisów.
2. Z zapisów par. 3 pkt. 5 wzoru umowy załączonego do SIWZ wynika, że Wykonawca pokryje koszty opracowania projektów tymczasowych zmian organizacji ruchu w okresie robót oraz oznakowania tych robót. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ) o odpowiednie pozycje.
3. Z zapisów par. 3 pkt. 6 wzoru umowy załączonego do SIWZ wynika, że Wykonawca winien w trakcie prowadzonych robót wykonać swoim staraniem i na własny koszt zabezpieczenie drzew rosnących w pasie drogowym przed ich uszkodzeniem. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ) o odpowiednie pozycje.
4. Zgodnie z pkt. 5.1 i 5.4 (jezdnia) opisu technicznego projektu należy wykonać zbrojenie nawierzchni bitumicznej za pomocą siatek, jednak kosztorys ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ) nie zawiera tych robót. Prosimy o informację czy w ramach niniejszej procedury przetargowej należy wykonać przedmiotowe zbrojenie. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o odpowiednie pozycje.
5. Na rys. nr 01 zaznaczono krawężniki „wtopione” 15x30x100 cm na ławie betonowej, jednak nie ujęto ich w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SIWZ). Prosimy o informację czy w ramach niniejszej procedury przetargowej należy wykonać przedmiotowe krawężniki. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o odpowiednie pozycje.
6. Zgodnie z pkt. 5.1 i 5.4 (wyniesione przejście dla pieszych) opisu technicznego projektu należy wykonać nawierzchnie przejść dla pieszych z kostki granitowej 9/11, natomiast zgodnie z rysunkami nr 01 i nr 02 oraz poz. II9 24 kosztorysu ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ) nawierzchnie te powinny być wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane nawierzchnie przejść dla pieszych.
7. Zgodnie z rysunkiem nr 02 ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża należy wykonać z betonu C12/15, natomiast w poz. III10 39 i III11 40 kosztorysu ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ) przyjęto beton klasy B10 (C10/12). Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego betonu mają być wykonane przedmiotowe ławy.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający ujednocila zapis w SIWZ w pkt. 13.1 dotyczący przyjętych kryteriów oceny ofert ppkt. e w sposób następujący:

"**jakość [K₅]: 10 pkt.** Wykonanie nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, na powierzchni **1960,01m²**. Informację o rodzaju nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona według założeń:

Jakość: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, ścieralnej na powierzchni 1960,01 m²	Liczba punktów [K ₅]
z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1	0
z SMA.11, asfaltów modyfikowanych, grysowej wg PMB 45/80-55	10

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty wariantu technologii wykonania nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, zamawiający do obliczania punktów w tym kryterium przyjmie wariant wykonania nawierzchni ścieralnej jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1, a wykonawca otrzyma zero punktów w kryterium „jakość”.

2. Zamawiający informuje, że uzupełni kosztorys ofertowy o koszty opracowania projektów tymczasowych zmian organizacji ruchu w okresie robót oraz oznakowania tych robót.

3. Zamawiający informuje, że uzupełni kosztorys ofertowy o koszt zabezpieczenie drzew rosnących w pasie drogowym przed ich uszkodzeniem.

4. Zamawiający informuje, że zbrojenie za pomocą siatek nie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

5. Zamawiający informuje, że krawężniki 15 x 30 x 100 cm nie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiający informuje, że nawierzchnie przejść dla pieszych należy wykonać z kostki brukowej o grubości 8 cm.

7. Zamawiający informuje, że ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża należy wykonać z betonu C10/12

DYREKTOR

Wiesław Sosin