

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4

WYJAŚNIENIE NR 1 DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 4/ZP/DIZ/2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: *"Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” "*

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W opisie oświetlenia jest informacja, że oprawę kierunkowo – iluminacyjną należy zasilić z latarni LO-47. Brak takiego oznaczenia latarni na planie PZT?
2. W projekcie oświetlenia brak jest wskazanego typu lampy do zabudowy jako 3kpl. Nowe. Prosimy o wskazanie parametrów umożliwiających wycenę.
3. Na rysunku CSN_PW1_EL_02 w legendzie jest projektowany maszt oświetleniowy h=9,3m z 5 x oprawą LED. Czy na maszcie należy zamontować 5 opraw?
4. W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót elektrycznych jest słup żeliwny h-4,5m a w opisie dokumentacji jest informacja że masz ma mieć 9,3m. Prosimy o wskazanie która wysokość jest poprawna oraz przedstawienie parametrów słupa, które pozwolą na prawidłową wycenę.

Odpowiedzi:

1. Latarnia LO-47 zlokalizowana jest na ulicy Zamkowej i nie wchodzi w zakres przewidziany do realizacji w przedmiotowym zamówieniu publicznym.
2. Dokładne wyjaśnienia odnośnie ilości latarni które należy uzupełnić na ulicy Głębokiej i Pl. Św. Krzyża oraz parametrów technicznych źródeł światła są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w części III - opis przedmiotu zamówienia.
3. Rysunek CSN_PW1_EL_02 przedstawia cały zakres projektowy tj. ulicę Zamkową, ulicę Głęboką, Pl. Św. Krzyża i płytę Rynku. Przedmiot zamówienia dotyczy jedynie ulicy Głębokiej. Maszty oświetleniowe o wysokości 9,3m z 5-cioma oprawami LED zlokalizowane będą na płycie Rynku, zatem nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
4. Załączony przedmiar robót został ograniczony do zakresu ulicy Głębokiej i Placu Św. Krzyża a

więc obejmuje latarnie uliczne o wysokości 4,5m, które zgodnie z opisem stanowią elementy istniejące przeznaczone do renowacji. Maszty oświetleniowe o wysokości 9,3m zlokalizowane będą na płycie Rynku i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Dokładny opis odnośnie oświetlenia oraz wprowadzonych odstępstw w stosunku do projektu budowlano - wykonawczego, znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w części III - opis przedmiotu zamówienia. Ponadto informuję, iż cena oferty jest ceną ryczałtową zatem, udostępniony przez zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny.

DYREKTOR

Wiesław Sosin