

Brdk.0003.1211.2014

Cieszyn 20.01.2014 r.

Czesław Banot  
Radny  
Rady Miejskiej Cieszyna

Burmistrz Miasta Cieszyna  
Pan Mieczysław Szczurek

*P. Burmistrz*  
*- proszę o odpowiedź.*  
*20.01.2014*  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna  
*Anty*  
mgr Bolesław Zemia

*OR* *20.01*  
*[Signature]*

**ZAPYTANIE**

Dotyczy : likwidacja barier w holu ratusza

W budynku Ratusza po modernizacji został oddany do użytku hol. Pomieszczenie zostało przystosowane do potrzeb matek z dziećmi , osób starszych i niepełnosprawnych.

Do pełnej likwidacji barier zabrakło kilku drobiazgów :

1. Brak obniżenia lady dla obsługi osób na wózkach inwalidzkich.
2. Brak linii kierunkowej, informującej dla niewidomych.
3. Brak oznakowania ubicacji dla niepełnosprawnych i przewijaka.
4. Brak przy ladzie elementu , o który można oprzeć kule bądź laski.

W najnowszych rozwiązaniach wykonuje się makiety dotykowe informujące niewidomych o przestrzeni publicznej.

**Kiedy zostaną wykonane uzupełnienia ?**

Z wyrazami szacunku