

ZPIF.271.1.4.2020

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.4.2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Proszę o jednoznaczne określenie oczekiwanej mocy oraz oczekiwanych parametrów elektrycznych i mechanicznych, jakie powinna spełniać dostarczona stacja ładowania.

Swoją prośbę uzasadniamy faktem, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający powinien opis przedmiotu zamówienia wykonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w części B pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) precyzyjnie określił parametry funkcjonalne ładowarki. Zamówienie nie obejmuje dostarczenia samej ładowarki, której parametry można byłoby sprecyzować na etapie opisu zamówienia. To na Wykonawcy ciąży obowiązek doboru parametrów elektrycznych i mechanicznych stacji ładowania, tak aby osiągnąć określone przez Zamawiającego maksymalne czasy ładowania oraz wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia i oprzyrządowanie.

Pytanie nr 2: W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze, że w ciągu 105 dni ma zostać sporządzony projekt, a następnie należy uzyskać pozwolenie na budowę. Proszę o potwierdzenie, że w okresie 105 dni wymagana jest wyłącznie dokumentacja projektowa złożona w wydziale budownictwa, a nie docelowe uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: W punkcie III Opis przedmiotu zamówienia zawartym w treści SIWZ Zamawiający jednoznacznie wskazał, że w okresie do 105 dni Wykonawca ma sporządzić projekt budowlany dla wykonania robót budowlano-montażowych stacji ładowania autobusów elektrycznych. W tym okresie Wykonawca przekazuje projekt Zamawiającemu, a nie do wydziału budownictwa.

Uszczegółowienie trybu postępowania w sprawie opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę zawarte jest w par. 2 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Pytanie nr 3: W przekazanych przez Zamawiającego materiałach nie ma informacji dotyczącej zasilania stacji ładowania. Proszę o informację:

- a. Czy zamawiający wykona instalację zasilającą we własnym zakresie?
- b. czy Zamawiający uzyskał już z OSD warunki przyłączenia? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie ich do materiałów przetargowych.

- c. Czy Zamawiający ma podpisaną umowę przyłączeniową z OSD? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie jej do materiałów przetargowych.
- d. Czy gniazda siłowe (do zasilania ładowarek mobilnych) mogą być umieszczone na złączu zasilającym ładowarki?

Odpowiedź:

ad 3a) Zasilanie elektryczne od przyłącza energetycznego do stacji ładowania jest poza zakresem zlecenia (rozdział 1.1.2 PFU, str. 5) – zakres ten realizuje Operator komunikacji miejskiej. Operator prowadzi inwestycję związaną z budową stacji transformatorowej i doprowadzi zasilanie do rozdzielni zasilającej ładowarkę.

ad 3b) Zamawiający nie ma określonych warunków przyłączenia.

ad 3c) Zamawiający nie ma umowy na przyłączy.

ad 3d) Zamawiający dopuszcza, aby gniazda siłowe, przeznaczone do zasilania ładowarek mobilnych, były umieszczone w rozdzielni zasilającej stację ładowania, zlokalizowanej bezpośrednio przy stacji ładowania.

Pytanie nr 4: W przypadku konieczności wystąpienia w imieniu Zamawiającego do OSD o warunki, prosimy o wydłużenie terminu przygotowania projektu do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje prac związanych z uzgodnieniem warunków przyłącza. W związku z tym Zamawiający nie wydłuża terminu przygotowania projektu.

Pytanie nr 5: Proszę o informację czy w przypadku konieczności pozyskania dalszych uzgodnień i pozwoleń Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw?

Odpowiedź: Tak, do wszystkich czynności związanych z realizacją Zamówienia, Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw.

Pytanie nr 6: Proszę o informację po czyjej stronie w okresie gwarancji będzie wykonanie koniecznych przeglądów oraz pomiarów (np. pomiarów do UDT)?

Odpowiedź: W okresie gwarancji Zamawiający wymaga, aby wszystkie przeglądy stacji ładowania wymagane przez producenta były realizowane przez serwis producenta na koszt Wykonawcy. Natomiast, koszty przeglądów UDT (poza pierwszym wymagany przed oddaniem do użytkowania) będą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający mógłby wstępnie określić oczekiwaną kolorystykę ładowarki?

Odpowiedź: Zamawiający określi kolorystykę ładowarki po podpisaniu umowy z Wykonawcą i przedstawieniu przez niego wizualizacji stacji ładowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marcin Rycko