

Cieszyn, dnia 28 października 2020 roku

**Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie**  
**43-400 Cieszyn**  
**ul. Liburnia 4**

**WYJAŚNIENIE NR 1 DO**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy:** postępowania nr 7/ZP/DIZ/2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "*Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie*"

Działając w oparciu o art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

Prosimy o sprecyzowanie opisu technicznego przedmiotu zamówienia: słup z panelem solarnym.

- a) Prosimy o podanie parametrów mocy oświetlenia LED,
- b) mocy panela fotowoltaicznego,
- c) akumulatora,
- d) jaki jest wymagany czas autonomii oraz
- e) długość słupa,
- f) jak montowany,
- g) jakie jest podłoże w miejscu montażu słupa z panelem fotowoltaicznym.

**Odpowiedzi:**

- ad a) moc oświetlenia LED: 12V, 54W
- ad b) moc panela fotowoltaicznego - należy dostosować do parametrów określonych w pkt a) i d)
- ad c) akumulator - należy dostosować do parametrów określonych w pkt a) i d)
- ad d) czas autonomii: 3 dni
- ad e) długość słupa: min 3,5 m
- ad f) sposób montażu: fundament
- ad g) podłoże w miejscu montażu słupa: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej