




## PRZEKRÓJ A-A



## RZUT POZIOMY



## PRZEKRÓJ B-B



### UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza wodociąg i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach stosować rury ochronne dwudzielne PSØ110 kol. niebieskiego dla NN,
3. Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi należy prowadzić pod nadzorem właściciela uzbrojenia podziemnego

### HYDROEKO Jerzy Jarząb

43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:  
mgr inż. J. Jarząb  
specjalność instalacyjna  
upr.nr 570/01

Inwestor: Gmina Cieszyn  
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Temat: Budowa sieci wodociągowej  
w rejonie ul. Hallera w Cieszynie

Sprawił:  
mgr inż. A. Jarząb  
specjalność instalacyjna  
upr.nr 359/01

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie kabla  
elektroenergetycznego NN**

Data: 05.2020

Skala:

Nr rys.:

9