

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Cieszynie**

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 32 398 50 00,  
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

**HYDROEKO**  
**JERZY JASTRZĄB**  
ul. Wiejska 51  
43-400 Cieszyn

Wasz znak:

Cieszyn, 17.06.2020r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.224.20

Dot.: uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Hallera Cieszynie

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*

**W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci/przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową stal śr/c oraz PE śr/c zabudować rury ochronne w strefie kontrolowanej gazociągu.**

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.


W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Cieszynie  
  
Krzysztof Waniołka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

**Sprawę prowadzi:** Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus, pracownik ds. technicznych Michał Sikora  
Nr SAP 160076835

Zał.: 1 plan

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Kopia: a/a







Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Żebrzu  
Gazownia w Cieszyńie  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 32 398 50 00  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

Przez określony na planie teren  
nie przebiega podziemna sieć  
gazowa

----- sieć gaz. śr. pr.  
----- sieć gaz. n. pr.

Załącznik do pisma PSGTA. 0157.763.224.20

z dnia 17.06.2020 r.

Specjalista ds. Technicznych  
  
Zbigniew Idus