




## PRZEKRÓJ A-A



## RZUT POZIOMY



## PRZEKRÓJ B-B

rura ochronna dwudzielna PSØ110

### UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza kanalizację i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach stosować rury ochronne dwudzielne PSØ110 kol. niebieskiego dla NN
3. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru prac zanikowych

### HYDROEKO Jerzy Jarzab

43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:  
mgr inż. J. Jarzab  
specjalność instalacyjna  
upr.nr 570/01

Inwestor: Gmina Cieszyn  
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Hallera w Cieszynie

Sprawdził:  
mgr inż. A. Jarzab  
specjalność instalacyjna  
upr.nr 359/01

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie kabla  
elektroenergetycznego NN**

Data: 06.2020

Skala:

Nr rys.:

7