



ZNAK: 453/TS1.UL/2019/TT-2

Ustroń, dnia 17.12.2019

Do:

**HALAMA GRZEGORZ HALIT**  
**ul. Leśna 9 , 43-246 Strumień**

**Dot. Uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej w Cieszynie ul. Kościelna, Ładna.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Cieszynie, tel.: 33 857 96 60.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej WZC Sp. z o.o. obciąży inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować minimalną odległość poziomą 1,0 metra oraz pionową 0,2 metra pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego a projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej.
6. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową wszystkie koszty przebudowy sieci wodociągowej ponosi Inwestor.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Kasprzyca

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny  
1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat  
TT - a/a

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, email: mchabrowski@wzc.com.pl

**ADRES:** ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

**TELEFONY:**  
SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

**CENTRALA**  
+48 33 854 22 44

**E-MAIL:**  
wzc@wzc.com.pl

**WWW:**  
www.wzc.com.pl

**KRS:** 0000091989  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

**REGON:** 070473920  
**NIP:** 548-10-04-266

**KONTO:** ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY:**  
na dzień 28.06.2019 r. wynosi 106.801.000,00 zł