

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 0229,
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

HALIT Halama Grzegorz

ul. Leśna 9
43-246 Strumień

Wasz znak:

Cieszyn, 15.01.2020r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.011.20

Dot.: uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej w Cieszynie na dz. 41 i inne.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*

W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci/przyłączy kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową stal śr/c, PE śr/c oraz stal n/c zabudować rury ochronne w strefie kontrolowanej gazociągu.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.


W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, **zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami** podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Cieszynie

Krzysztof Waniółka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus, pracownik ds. technicznych Michał Sikora

Nr SAP 160070380

Załącznik: 1 plan

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Kopia: a/a