

Cieszyn, 1 czerwca 2021 r.

KC.271.1.1.2021

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr KC.271.1.1.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Modernizacja instalacji elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z przebudową oświetlenia podstawowego budynku Książnicy Cieszyńskiej

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Co oznacza zapis w zestawieniu materiałów dla modernizacji oświetlenia podstawowego w poz. 5 „Żarówki LED 10W, łącznie z materiałami do mocowania” – o co chodzi z tymi materiałami do mocowania?

Odpowiedź: Zapis ten oznacza że w ramach niniejszego zamówienia oprócz wymiany źródła światła na LED należy również dostosować oprawy do nowego źródła światła. W tym celu należy dokonać wymiany sposobu mocowania źródła światła. Aktualnie pomieszczenia oświetlane są oprawami z różnymi źródłami światła (jarzeniowe, kompakty, metalohalogeny), które to należy zmodernizować by w oprawach móc zamontować źródła światła LED.

Pytanie nr 2: Jakie są oczekiwania Zamawiającego odnośnie zaprawiania bruzd po ułożeniu przewodów – czy należy przewidzieć malowanie np. w pasie o szerokości 0,5m po trasie bruzd, czy należy przewidzieć np. malowanie całego sufitu w danym pomieszczeniu

Odpowiedź: W ramach niniejszego zamówienia nie są przewidziane żadne kucie bruzd wymagające późniejszego ich zaprawiania. Wszystkie przewody przeprowadzane będą pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem i ewentualne przekucia pomiędzy pomieszczeniami będą występować wyłącznie w tej przestrzeni. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia pojawi się taka konieczność to roboty te rozliczane będą odrębnie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Leszek Śliwka