

Cieszyn, ... sierpnia 2021 r.

ZPIF.271.1.8.2021

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.8.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W specyfikacji zamówienia jest napisane:

3.1.2 w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również montaż tzw. "blokerów"

Proszę o wyjaśnienie co to takiego "bloker, blokery".

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wyłącznik przeciwpożarowy, który w przypadku awarii odcina napięcie od paneli fotowoltaicznych. Oczywiście nie ma konieczności stosowania osobnego „blokera” w przypadku kiedy zastosowany przez Wykonawcę system posiada fabrycznie zamontowane tego typu zabezpieczenie a dokumentacja zostanie uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pytanie nr 2: W specyfikacji warunków zamówienia jest napisane:

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej zawierająca STWIORB stanowiące załącznik nr 7 do SWZ - dokumentacja projektowa.

Czy dopuszcza się zastosowania innych paneli fotowoltaicznych (nowsze, mniejsze o większej mocy) przy założeniu, że każda z instalacji ma nie przekroczyć 48,64 kWp?

Przy zastosowaniu innych paneli również zmianie ulegnie schemat elektryczny.

Czy dopuszcza się zastosowanie jednego falownika na jedną instalację? a nie tak jak jest w projekcie 2szt na jedną instalację

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych paneli fotowoltaicznych niż określone zostały w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania mocy **nie mniejszej** od zakładanej w dokumentacji i nie większej niż 50 kWp (w przypadku pojedynczej instalacji). Zamawiający dopuszcza również zastosowanie takiej ilości falowników, jaka potrzebna jest ze względu na wybraną przez Wykonawcę technologię. W takim przypadku Wykonawca winien jest wykonać własny projekt na instalację zgodny z proponowanymi rozwiązaniami.

Pytanie nr 3: Czy jest możliwość zmiany terminu składania ofert z dnia 9.08.2021 na dzień 13.08.2021?

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.08.2021 do godziny 10:00.

Pytanie nr 4: Pytanie dotyczy zakupu towaru:

1. Kto płaci za towar ?

2. Czy pieniądze za towar zwraca UE czy Urząd Gminy i po jakim czasie?

Odpowiedź:

Wszelkie kwestie związane z rozliczeniem uregulowane są w załączniku nr 5 do SWZ – wzór umowy w szczególności w § 2 w związku z § 13. Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy zamawiający przewiduje jednorazową płatność po realizacji zamówienia. Termin płatności faktury zgodnie z ust. 5 wynosi 21 dni. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po

dokonaniu odbioru końcowego, który zgodnie z § 13 ust. 5 wyznaczony zostanie po zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez Tauron Dystrybucja S.A.

Zapłata wynagrodzenia dokonywane będzie przez Gminę Cieszyn.

Pytanie nr 5: Mamy pytania dotyczące preferowanych modułów.

Zalecają Państwo montaż modułów o mocy 320 W, które aktualnie są bardzo ciężko dostępne, gdyż obecnie standardem na rynku są moduły o mocy w zakresie od 370 W do 540 W.

Stąd pytanie, czy dopuszczają Państwo użycie modułów o mocy wyższej niż 320 W (z zakresu 370 W - 540 W) przy zachowaniu całkowitej mocy instalacji nie mniejszej niż 48,64 kWp (z zakresu 48,64 kWp - 50 kWp) ?

Moduły o wyższych mocach będą miały większy rozmiar natomiast zmniejszy się ich ilość przez co sama konstrukcja nie będzie większa.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli moduły o mocy 320 W są ciężko dostępne aktualnie to problem z dostępnością takich modułów będzie jeszcze większy w przyszłości (problem z wymianą modułów w razie awarii).

Odpowiedź: odpowiedź jak na pytanie nr 2.