

Cieszyn, 23 sierpnia 2021 r.

**ZPIF.271.1.8.2021**

### Wyjaśnienia nr 2 do SWZ

**dotyczy:** postępowania nr ZPIF.271.1.8.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Czy istnieje możliwość użycia konstrukcji ze stali S-320 jeżeli spełnia ona wszelkie wymagane normy dotyczące zarówno stref wiatrowych jak i obciążenia śniegiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji aniżeli została określona w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania nie mniejszych parametrów konstrukcji.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy istnieje możliwość zastosowania stali pokrytej powłoką magnetytową, która daje znacznie większą odporność antykorozyjną aniżeli proponowana w SIWZ stal ocynkowana?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej powłoki aniżeli została określona w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania nie mniejszych parametrów powłoki antykorozyjnej.