

Cieszyn, 4 października 2021 r.

ZPIF.271.1.10.2021

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.10.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Na podstawie punktu 3.5 w SWZ. "Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę". Czy jest możliwość aby podwykonawcy byli na umowę zlecenie lub umowie B2B?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dodatkowo nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych powyżej. Decydujący wpływ na to, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, ma nie nazwa umowy zawartej między stronami, lecz warunki w jakich faktycznie jest świadczona praca. Zgodnie z punktem 3.5 SWZ ograniczenie nie dotyczy kadry kierowniczej wykonawcy, w tym kierownika budowy (robót).

Pytanie nr 2

Czy budynek posiada instalację odgromową?

Odpowiedź:

Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

Pytanie nr 3

Co zawiera się w rozdziale 6 "Projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej"- przebudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia.

Odpowiedź:

"Sformułowanie "- przebudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia" jest to omyłka pisarska i nie należy brać go pod uwagę."

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o innej mocy, jeśli tak o jakiej oraz jaka może być minimalna i maksymalna moc instalacji? Jak jest pokrycie dachu i czy jest to dach płaski czy skośny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisem punktu 3.1.1. SWZ zastosowanie innych paneli fotowoltaicznych niż określone zostały w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania mocy nie mniejszej od zakładanej w dokumentacji i nie większej niż 50 kWp. Pokrycie dachowe wykonane jest z blachodachówki. Połacie dachowe są skośne - nachylenie pod kątem 35%.