

Cieszyn, 13 października 2021 r.

ZPIF.271.1.11.2021

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.11.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Jaka może być maksymalna moc instalacji zgodnie z warunkami przyłączenia?

Odpowiedź:

Moc umowna punktu poboru nr PPE 590322426200003750 do, którego będzie podłączona instalacja to 59 kW. Natomiast wykonana mikroinstalacja ma mieć moc jak najbardziej zbliżoną do zaprojektowanej, tj. 40 kWp (nie może być niższa niż założona w projekcie). W zależności od zastosowanych paneli moc instalacji może być nieznacznie większa.

Pytanie nr 2:

Czy w przypadku konieczności wykonania własnego projektu zgodnego z proponowanymi rozwiązaniami Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zgodnie z §16 punkt 2 wzoru umowy tj. zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający ma na myśli projekt budowlany czy zwykły projekt techniczny opisujący proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli projekt techniczny opisujący proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Czy w termin realizacji wchodzi procedura przyłączenia mikroinstalacji czy tylko budowa i przygotowanie zgłoszenia do OSD?

Odpowiedź:

W ramach robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia instalacji w imieniu Zamawiającemu Operatorowi Systemu Dystrybucji zgodnie z §1 pkt. 2 umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Karina Wójcik