

ZPIF.271.1.2.2022

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.2.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku znajdującego się w Cieszynie przy ul. Zamkowej 5 w zakresie części I**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Na rysunku II/11 (architektura) studnia schładzająca ma być z pompą zatapialną - proszę o podanie parametrów technicznych pompy i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Parametry pompy zostały opisane w opisie technicznym dla części instalacji sanitarnych w pkt 7.2 zestawienia materiałów na str. 31 tj.: *Pompa odwadniająca do wody brudnej z pionowym łącznikiem poziomym, z silnikiem z jednofazowym, 1 x 230, P = 0,3W, Q = 8,0m³/h, H = 5m, z zaworem zwrotnym DN25.*

Pompa jest także uwzględniona w przedmiarze dla części instalacyjnej (poz. 42).

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Karina Wójcik